

230821635
Gmina Gryfów Śląski
Rynek 1
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI

Gryfów Śląski, dnia 24.04.2013 r.

P.T. WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/WOS/4/13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Pyt. 1: Prosimy o podanie, czy we wskazanych w SIWZ oknach posiadających szybę bezpieczną ma ona być w pakiecie z obydwu stron, czy tylko z jednej (druga zwykła 4mm).

Odp.: Szyba bezpieczna ma być montowana tylko z jednej strony.

Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zadania tylko profile 6-komorowe, czy również profile 5-komorowe o parametrach porównywalnych i spełniających wymóg postawiony w SIWZ dotyczący współczynnika przenikania ciepła dla całego okna $K=1,3W/m^2K$. Wymóg 6-komorowości utrudnia dostęp potencjalnym oferentom do postępowania, a nie wpływa na parametry techniczne stolarki (jest to zabieg jedynie marketingowy).

Odp.: Zamawiający dopuszcza do realizacji zadania tylko profile 6-komorowe.

Burmistrz

Olgierd Poniedziałek