

P o s t a n o w i e n i e
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim - postanowienie z dnia 11 lutego 2014 r. (data wpływu 14.02.2014 r.) znak: ZNS.9080.2.1.2014;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu: 10.02.2014 r.) znak: WOOŚ.4240.54.2014.MC

postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego, działki nr 56/5, 56/3, 56/4 obręb Krzewie Wielkie, Gmina Gryfów Śląski.**

Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 21 stycznia 2014 r. (data wpływu: 23.01.2014 r.) – Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29a; 60-432 Poznań działająca w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa zwróciła się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego, działki nr 56/5, 56/3, 56/4 obręb Krzewie Wielkie, Gmina Gryfów Śląski;** dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia.
2. Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zgodnie z którym dla omawianego przedsięwzięcia może być wymagane przeprowadzenie oceny

oddziaływania na środowisko i tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

3. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim.

4. Organy te wydały postanowienia :

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim - postanowienie z dnia 11 lutego 2014 r. (data wpływu 14.02.2014 r.) znak: ZNS.9080.2.1.2014 – o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu: 10.02.2014 r.) znak: WOOS.4240.54.2014.MC - stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. Cechy przedsięwzięcia:

Przeanalizowano informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku w uwzględnieniu uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. rodzaju, skali i charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, a także wykorzystania zasobów naturalnych, emisji i uciążliwości związanych z eksploatacją inwestycji oraz usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, w tym obszarów NATURA 2000 oraz biorąc pod uwagę opinię organów: Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dokonano analizy istniejącego przedsięwzięcia, celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa układu awaryjnego Krzewie Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Województwa Dolnośląskiego, działki nr 56/5, 56/3, 56/4 obręb Krzewie Wielkie, Gmina Gryfów Śląski, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwa, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, w tym obszarów NATURA 2000.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest budowa układu awaryjnego składającego się z dwóch ciągów o parametrach $Q=7000 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\min}=150 \text{ m}^3/\text{h}$, MOP 8,4/1,3 MPa (jeden ciąg stanowi rezerwę); budowa odcinka gazociągu DN100 łączącego istniejący gazociąg DN 500 MOP=8,4 MPa z budowanym układem awaryjnym o długości około 6 m; budowa odcinka gazociągu DN150 łączącego budowany układ awaryjny z istniejącym gazociągiem DN 250 MOP 1,3 MPa o długości około 10 m; montaż monobloku izolującego przed i za układem awaryjnym; zadaszenie układu awaryjnego oraz wykonanie ogrodzenia, drogi dojazdowej i ciągów pieszko-jezdnych.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na części działki nr 56/5, przyległej do działki nr 56/3. Powierzchnia wydzielonej działki będzie wynosiła ok. 70 m^2 . W miejscu budowy układu awaryjnego obecnie znajduje się pastwisko, a znajdujące się na działce drzewa nie kolidują z planowaną inwestycją.

Budowane gazociągi wykonane będą z rur stalowych bez szwu o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm. Rurociągi podziemne posiadać będą fabryczną izolację 3 warstwową z PE w klasie C, kształtki izolowane będą taśmami z PE. Regulacja strumienia gazu realizowana będzie za pomocą zaworu regulacyjnego. Do zabezpieczenia układów na każdym ciągu zastosowane będą zawory szybko zamykające, które działają na wzrost ciśnienia wylotowego i spadek ciśnienia dolotowego. Przed oddaniem układu do eksploatacji zostaną przeprowadzone próby wytrzymałości i szczelności zgodne z obowiązującymi przepisami. Nad ciągami awaryjnymi wykonane zostanie zadaszenie.

Prace montażowe i demontażowe będą przeprowadzone ręcznie z użyciem dźwigu samojezdnego oraz sprzętu elektromechanicznego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią typowe dla tego rodzaju prac uciążliwości tj. emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza. Ich źródłem będzie prowadzenie prac ziemnych, ruch pojazdów, praca maszyn i sprzętu budowlanego. Powyższe oddziaływania będą krótkotrwałe, odwracalne i ustąpią po zakończeniu prac, nie powodując przy tym trwałych zmian w środowisku. W celu ich ograniczenia planowane jest m.in. prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, przy użyciu nowoczesnego i w pełni sprawnego sprzętu. Prowadzona będzie również racjonalna gospodarka paliwowa: pojazdy będą tankowane na stacjach benzynowych, a ewentualne naprawy wykonywane będą w specjalistycznych stacjach serwisowych. W przypadku wystąpienia wycieku i przedostania się substancji ropopochodnych do środowiska, zanieczyszczony grunt zostanie wydobyty przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i przewieziony w miejsce jego utylizacji. Woda po próbie ciśnieniowej zostanie wywieziona beczkowitzem do oczyszczalni ścieków.

Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie, w sposób zapobiegający ich mieszanemu w wydzielonej części placu budowy w szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach. Odpady okresowo przekazywane będą odpowiednim podmiotom do ich dalszego zagospodarowania. Odpady materiałów budowlanych (obżynki rur) składowane będą w wyznaczonym na placu budowy miejscu, a następnie wywiezione zostaną na skup złomu. Ziemia z wykopów, jeśli będzie zdalna do wykonania zasypki, zostanie składowana na odkład w rejonie wykopu. Nadwyżki ziemi oraz urobek nienadający się do wykonania zasypki zostanie wywieziony przez uprawnione przedsiębiorstwo w miejsce do tego celu przeznaczone. Ścieki socjalno-bytowe ujmowane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązało się z emisją hałasu, emisją zanieczyszczeń do powietrza ani powstawaniem odpadów. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych będzie podstawowym aspektem ograniczającym oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Stwierdzić należy, że w zakresie aspektów przyrodniczych planowanego przedsięwzięcia, w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary NATURA 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego” PLH020102 znajduje się w odległości ok. 5 km.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w znacznej odległości od granic kraju, więc transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim oraz po szczegółowej analizie Karty Informacji Przedsięwzięcia, z której wynika, że planowana inwestycja nie powinna znacząco wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. strony postępowania

2. a/a

Sprawę prowadzi:
Magdalena Nowak
tel. 75/ 7811267

BURMISTRZ

Olgerd Poniznik