

Gryfów Śląski, dnia 29.11.2016

(pieczęć)

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2016r. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim poniżej przedstawia warunki techniczne dla zadania „**Przebudowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Sikorskiego w Gryfowie Śląskim**”:

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

ZBGK i M w Gryfowie Śląskim zapewnia odbiór ścieków sanitarnych z projektowanego przebiegu, kolektorem kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, zlokalizowanym na działce 193/1 obręb Gryfów Śląski.

Dla zapewnienia racjonalnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, należy wpiąć kanalizację sanitarną, biegnącą w ulicy Sikorskiego i Glinianej, do studni betonowej o rzędnych 318,79/315,79, zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Sikorskiego.

Odcinek od studni o rzędnych 318,79/315,79 do istniejącego rurociągu KS 300 należy wykonać rurociągiem PP DN 300 wstawiając w miejscu włączenia studnię DN 1000.

Rurociągi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej należy wykonać z rur z PP o średnicy 300 mm i sztywności obwodowej SN 8. Dopuszcza się zastosowanie rur z PVC o średnicy 315 mm i sztywności obwodowej SN 8.

Studnie systemowe o średnicy 400 mm wykonać z PVC, natomiast studnie wjazdowe z PP o średnicy 1000 mm. Dopuszcza się zastosowanie studni wjazdowych betonowych DN 1200 mm.

Do zamknięcia studni należy zastosować włazy żeliwne o wytrzymałości T40.

UWAGI KOŃCOWE

W załączniku przedstawiono miejsce wpięcia sieci i proponowaną trasę.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić zakład wodociągowy pisemnie o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 2 lat od dnia ich wystawienia.

Po wykonaniu prac należy całość inwestycji zinwentaryzować, a jeden egzemplarz przekazać Zakładowi Wodociągowemu w Gryfowie Śląskim.

Projekt przebiegu należy uzgodnić z Zakładem Budżetowym GKiM w Gryfowie Śl.

Informuję, że miejsce wpięcia i położenie przyłączy należy uzgodnić z właścicielami działek przez które dane przyłącze przechodzi.

Informuję, że sieć kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z Urzędem Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Sporządził:
Tomasz Lewkowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Lewkowicz