DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL	D1	D2	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	EI 30	EI 30

SCHEMAT

D1: Drzwi w konstrukcji aluminiowej, wykonane z profili aluminiowych. Akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii. Drzwi należy wyposażyć we wkładkę patentową oraz stalowe okucia o podwyższonej odporności. Ślusarka malowana proszkowo. Drzwi przeszklone zintegrowane z witryną przeszkloną, szyba bezpieczna, przezierna

D2, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23: Drzwi do obiektów użyteczności publicznej, skrzydło pokryte okleiną HPL 0,7, skrzydło wzmocnione, trzy zawiasy, zawiasy zabezpieczone nakładkami w kolorze srebrny mat. Skrzydło wykonane z ramików MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF
Klamka typu EDEL, drzwi do toalet z blokadą łazienkową oraz kratką napowietrzającą. Ościeżnice regulowane w kolorze drzwi pokryte okleiną HPL 0,7, uszczelki gumowe.
Drzwi D6, D7,D8,D9,D13,D14,,D15,D17,D20,D21 wyposażyć w dolny panel dolny wentylacyjny z blachy nierdzewnej

D24, D25: Drzwi stalowe pełne o parametrach nie gorszych niż typ D65
Akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii.
kolor biały RAL: 9010

KOLOR SZARY RAL 7037



		D1	D2	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25
WYMIARY	S	120	120	120	120	120	120	90	90	90	80	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	80	100	100	100	90
	H	235	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	L/P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ	PARTER	– 1	– 1	1 –	1 –	– 1	1 –	– 2	– 2	– 1	2 –	2 –	– 1	– 1	1 –	– 1	– 1	– 2	– 1	4 1	1 1	– 1	1 –	1 –	– 1	– 1	– –
	STRYCH	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	1 –	– –
	RAZEM szt.	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	5	2	1	1	1	1	1	1

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4
SCHEMAT	Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż Uf = od 1,0 W/m²K. Ślusarka aluminiowa, wykonana z profili aluminiowych, nie gorszych niż: typ 7841. System drzwiowy z czterokomorowej konstrukcji profili z rowkiem akustycznym w standardzie euro ze specjalnymi wkładami izolacyjnymi. Akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii. Drzwi zewnętrzne należy wyposażyć we wkładkę patentową oraz stalowe okucia o podwyższonej odporności. Należy stosować zamki bezpieczne termofazet. Drzwi zblokowane z przeszkleniem	Drzwi stalowe pełne, z nadświetlem, o parametrach nie gorszych niż typ D65 Akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii. Drzwi zewnętrzne, ocieplone	Drzwi stalowe pełne, z nadświetlem, o parametrach nie gorszych niż typ D65 Akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii. Drzwi zewnętrzne, ocieplone	Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż Uf = od 1,0 W/m²K. Ślusarka aluminiowa, wykonana z profili aluminiowych, nie gorszych niż: typ PE 7841. System drzwiowy z czterokomorowej konstrukcji profili z rowkiem akustycznym w standardzie euro ze specjalnymi wkładami izolacyjnymi. Akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii. Drzwi zewnętrzne należy wyposażyć we wkładkę patentową oraz stalowe okucia o podwyższonej odporności. Należy stosować zamki bezpieczne termofazet.
	KOLOR SZARY RAL 7037	KOLOR OŚCIEŻNICY: SZARY RAL 7037	KOLOR SKRZYDŁA: RÓŻOWY KOLOR OŚCIEŻNICY: SZARY RAL 7037	KOLOR SZARY RAL 7037
WYMIARY S	120	100	100	120
H	235	200	200	235
L/P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ PARTER	– 1	1 –	1 –	1 3
RAZEM szt.	1	1	1	4

OKNA ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT	Okna w konstrukcji aluminiowej o parametrach nie gorszych niż: – współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie mniejszy niż U=0,7, – akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii, – szyby dwukomorowe, zbudowane z tafli o grubości 3mm (3/16/3/16/3) o wysokim parametrze termoizolacyjnym Ug = 0,6 W/m²K – Okna z zaciepem antywyeżeniowym, przykrycanym do stolowego wzmocnienia profilu.			
	KOLOR SZARY RAL 7037	KOLOR SZARY RAL 7037	KOLOR SZARY RAL 7037	KOLOR SZARY RAL 7037
WYM S	150	110	240	340
H	200	130	130	200
ILOŚĆ	9	1	5	4

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	Nr arch.:	10/16
Obiekt:	"Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim" w ramach zadania "Poprawa dostępu do usł. opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim."	Stadium:	P.W.
Adress:	ul. Floriańskar dz. nr 35, 83, 545/8, obręb 2 Jedn. ewidencyjna Miasto Gryfów Śląski	Data:	VIII.2016
Rysunek:	ZESTAWIENIA DRZWI I OKIEN	Skala:	1:100
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej		
Asystent projektanta:	mgr inż. arch. Monika Ślusarczyk				7A
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Dziedzic	28/06/DOIA	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		