



Uwaga: Elementy betonowe posadzić na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 15 cm.
Dla lokalizacji w pasach drogowych montować zasuwę z żel. sferoidalnego,
w lokalizacji poza pasami drogowymi dopuszcza się zasuwę z żel. szarego.

Oznaczenia:

- 1 - rura Dz160, Dz125 PE100 SDR17
- 2 - tuleja kołnierkowa Dz160,Dz125 PE
z luźnym kołnierzem stalowym
- 3 - zasuw kołnierkowa typu E DN150,DN100; żel. sferoid.
- 4 - fundament betonowy 40x20x15cm; bet. B20
- 5 - obudowa teleskopowa;
- 6 - pierścień betonowy, bet. B20
- 7 - skrzynka uliczna; żel. szare
- 8 - uszczelka płaska DN160, DN100, guma

Biuro Inżynierii Środowiska Anita Wójciakowska

ul. Malinnik 2A/9, 58-560 Jelenia Góra,
tel.: 606 436 887, e-mail: anita.wojciakowska@gmail.com
NIP: 611-240-06-53, REGON: 362724329,

Temat opracowania:	Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w drodze wojewódzkiej nr 360, ul. Uczniowska, ul. Lubańska, ul. Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim		
Lokalizacja:	Gryfów Śląski ul. Uczniowska, ul. Lubańska, ul. Sanatoryjna, Dz. nr 493, 475/1, 281/2, 475/2, 448, 291, 475/3 -AM6, 281/1, 289/29 -AM4, 38/2, 155/2, 152, 155/1, 135/5 -AM3; 38/4 -AM2,3, OBRĘB 0002 GRYFÓW ŚLĄSKI 2, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Gryfów Śląski - młasto		
Inwestor:	GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI, Rynek1, 59-620 Gryfów Śląski		
Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Anita Wójciakowska <small>uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr 352/DOŚ/15</small>	Podpis:	
Rysunek:	SCHEMATY MONTAŻOWY ZASUWY	Skala rysunku:	Data:
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	1:10	02.08.2017 r.
			Numer rysunku: 7.0