

**PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIAĞOWEJ
/ODCINEK W8-W15/**

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w drodze wojewódzkiej nr 360,
ul. Uczniowska, ul. Lubańska, ul. Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim


KALA RYSUNKU 1:100/500

POZNACZENIA WODOCIAĞU

Zk	Zasuna kohnierowa, mikroszczelniona, krótka, żelowo sfierdaine;
ThR	Zasuna kohnierowa, redukcijny, żelowo sfierdaine;
Th + Zk	Trojnijk, kohnierowy rownooprzdilowy, zintegrowany z zasuwą, żelowo sfierdaine;
ThR + Zk	Trojnijk, kohnierowy redukcijny, zintegrowany z zasuwą, żelowo sfierdaine;
Zk	Zwzeka kohnierowa, żelowo sfierdaine;
L + R	Lącznik kohnierowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem i żeli; dla nu żeli, Stal, AC, PE i PVC
L + R	Lącznik rurowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem i żeli; dla nu żeli, Stal, AC, PE i PVC
L + K	Teleskopowy łącznik kohnierowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem i żeli, sfierdaine;
kel.	Kolano elektrooporowe, PE;
Ks	Kohnier ślepy, i żelowo sfierdaine/;
Tu i k + Ks	Tuleja kohnierowa PE + kohnier sławowy; Elektoforma, PE;
OP + Z	Opaska do nawiercania do nu PE; i Zasawa do przylączy domowych gwintem zewnetrznym i łącznem ISO do nu PE;
DN*	Średnica amatury dobory po ustaleniu faktycznej średnicy i ślinięgo wodociągu;

Układanie rur w wykopie

- WAGA:** Odcinki przewodów ułożone powyżej strefy przemierzania gruntu tj.: 1,4m należy odciepić warstwą otuliny Climatex o grubości 5,0mm; trasę wykonanej sieci wodociągowej należy oznaczyć taśmą lodowaligową o szerokości 200mm, z wtopioną klasią metalową wyprowadzoną do skrzynki zasuw i hydrantu. Taśmę należy układać 30cm nad grzbietem rury; projektanci nie odpowiadają za ewentualne kolizje z niezidentyfikowaną podziemną infrastrukturą techniczną.



Biuro Inżynierii Środowiska Anta Wojewódzka <hr/> <small>ul. Miłkowska 24/26, 35-005 Jeleśnia (Sokoł)</small> <small>tel.: 604 444 444, 604 444 445</small> <small>www.anta-wojewodzka.com</small> <small>NIP 611-540-06-53 REGON: 382724326</small>	
Temat opracowania: Przebudowa sieci i przyłączy wodociagowych w drodze wojewódzkiej nr 360, ul. Uczniowska, ul. Lubuska, ul. Sanataryjna w Gryfcie Śląskiej	Lokalizacja: Gryfów Śląski, ul. Uczniowska, ul. Lubuska, ul. Sanataryjna Investor: Gmina Gryfów Śląski, ul. Uczniowska 10, 55-650 Gryfów Śląski Projektant: mgr inż. Anta Wojewódzka <small>ul. Miłkowska 24/26, 35-005 Jeleśnia (Sokoł)</small> <small>ul. Miłkowska 24/26, 35-005 Jeleśnia (Sokoł)</small> Rysunek: PROFIL PODZIĘNY SIĘCI WODOCIAGOWEJ / ODCINEK WB-1/5 Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: 02.08.2017 r.	Strona: 1 z 1

[illegible]