LEGENDA:

- proj. drut FeZn Fi-8mm
- proj. złącze krzyżowe 4-otworowe
- proj. złącze kontrolne
- proj. obudowa na złącze kontrolne do gruntu
- proj. uziemienie fundamentowe (bednarka, ocynkowana FeZn 30x4mm)



Należy wykorzystać uzion fundamentowy budynku jako uziemienie i połączyć z nim przewód uziemiający wykonany z bednarki FeZn 30x4.
Zwody instalacji odgromowej wykonać drutem FeZn fi 8mm na uchwytach dystansowych.
Złącza kontrolne montować w studzienkach kontrolno-pomiarowych montowanych w gruncie.
Zwody pionowe na elewacji ułożyć w rurze z materiału nieprzewodzącego o łącznej grubości ścianek min. 5mm.
Połączyć wszystkie elementy (kominy, etc.) ponad powierzchnią dachu ze zwodami poziomymi.

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87
2.03 PL
Nr ser.03055743287

Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski			Nr arch:	10/16
Obiekt:	***"Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim"***			Stadium:	P.B.
Adres:	ul. Floriańska, 59-620 Gryfów Śląski, działki nr: 35, 83, 545/8, obręb 2			Data:	V.2016
Rysunek:	DACH - instalacja odgromowa			Skala:	1:100
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant	mgr inż. Anna Krzyżanowska	29/Lw/77	Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		4E
Sprawdzający	inż. Krzysztof Komarzeniec	49/78/Lw	Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		
Opracował	mgr inż. Dariusz Górecki	----------			