

RZUT PARTERU

Instalacje oświetleniową należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5 / 4x1,5 mm2
Instalacje wykonać jako podtynkową a w przestrzeni podufitowej układać w korytku kablowym
Wyłączniki oświetleniowe montować h=1,5m.
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt min. IP44.
Czujniki ruchu do sterowania oprawami montować w suficie.
Czujniki do sterowania oprawami typu K – montaż naścienny.
Ustawienie czułości zmierzchowej oraz czasu zadziałania ustalić z Inwestorem.

LEGENDA:

- łącznik oświetlenia IP44
- łącznik oświetlenia

RG – RG rozdzielnica główna obiektu

RS – RS rozdzielnica serwerowni
wyposażenie uzgodnić z wykonawcą instalacji niskoprądowych

RK – RK rozdzielnica kotłowni
wyposażenie uzgodnić z technologiem i wykonawcą instalacji kotłowni

P-poż – przycisk p-poż, wyzwalacza wyłącznika głównego

– moduł alarmowy typu MD-4z detekcji gazów

A	1	Disano 840 LED panel Disano 840 LED / 3000k CLD CELL–D DIMM biały (3300 lm; 36.0 W)
B	2	Disano 841 Minicomfort LED Disano 841 4x led CLD CELL biały (3788 lm; 46.2 W)
C	3	Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*18 CEL–F EL szary (1882 lm; 37.0 W)
D	4	Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL–F EL szary (4782 lm; 73.4 W)
E	5	Disano Lex LED – IP44 Fosnova Lex led/4000k CLD CELL–D DIMM biały (1932 lm; 22.0 W)
F	6	TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_pictogram (0 lm; 0.0 W)
G	7	TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_M2_M_14LED_ST_AT_DATA (0 lm; 0.0 W)
H	8	TM Technologie sp. z o.o. RINO_3W_COR_ST_AT_DATA_CB (0 lm; 0.0 W)
I	9	TM Technologie sp. z o.o. RINO_3W_ST_AT_DATA_CB (0 lm; 0.0 W)
K	10	Disano 3175 Montecarlo LED 4000 K CLD CELL srebrno/grafitowy (40W)
Z1	11	Plafon REQUADRO LED 15W
		Czujnik ruchu do sterowania oprawami IS345

AW – oprawa z modułem awaryjnym (oświetlenie ewakuacyjne) 2h
→ – PICTOGRAM

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87					Archi EKSPRES 2.03 PL Nr ser.03056743287
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski			Nr arch:	10/16
Obiekt:	***"Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim"***			Stadium:	P.B.
Adres:	ul. Floriańska, 59-620 Gryfów Śląski, działki nr: 35, 83, 545/8, obręb 2			Data:	V.2016
Rysunek:	RZUT PARTERU- Instalacja oświetleniowa			Skala:	1:100
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant	mgr inż. Anna Krzyżanowska	29/Lw/77	Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		2E
Sprawdzający	inż. Krzysztof Komarzeniec	49/78/Lw	Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		
Opracował	mgr inż. Dariusz Górecki	----------			