Nie wyklucza się istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujętej w inwentaryzacji geodezyjnej.
Prace w okolicach kolizji z innymi sieciami (do 2,0 m z kolizją, ale nie mniej niż wymaga właściciel sieci) prowadzić ręcznie wcześniej wykonując w miejscach spodziewanych i przypuszczalnych kolizji ręczne wykopy punktowe wyjaśniające lokalizację kolizji.
Należy przy tym przestrzegać również wytycznych narzuconych przez właścicieli, bądź użytkowników wspomnianych sieci lub obiektów.
Przy skrzyżowaniach przewodów z innymi sieciami kolizje rozwiązywać zgodnie z przepisami i wg wytycznych właścicieli sieci pod ich nadzorem
Przy zagęszczeniach gruntu i wykonaniu warstwy konstrukcyjnej poszczególnych odcinków terenu nadrzędny jest teren projektowany nad terenem istniejącym

1:100

1:200



Poziom porównawczy 320,00 m n.p.m.

	wpięcie w sieć wodociągową	zmiana kierunku	zmiana kierunku	istn. rur. Ro=325,88 wB	zmiana kierunku	istn. rur. Ro=325,94	istn. rur. Ro=325,89 wB	zmiana kierunku	istn. rur. ø160 Ro=325,44	odejście na hydrant ppoż. dn80	proj. kan. san. ø160 Rd=325,51 K2 - SKW	zmiana kierunku	wejście przyłącza do budynku
Rzędna terenu projektowanego	327,50	327,50	326,98		326,98			326,99		327,01		327,02	327,02
Rzędna terenu istniejącego	327,50	327,50	326,98		326,98			326,99		327,01		327,02	327,02
Rzędna osi rurociągu [m]	325,95	325,95	325,43		325,43			325,14		325,29		325,49	325,49
Zagłębienie osi rurociągu	1,55	1,55	1,55		1,55			1,85		1,72		1,53	1,53
Odległości [m]	0,94	24,66		1,92		10,73			11,66		4,64		7,22
Długość trasy [m]	0,00	0,94	25,59		27,51			38,24		49,91		54,55	61,77
Średnice, materiał / Spadek	PE100_SDR17_zw 0,0 %	110×6,6 PE100_SDR17 5,4 %	2,1 %	PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	2,8 %	110×6,6 PE100_SDR17_zw			PE100_SDR17_zw 110×6,6 1,2 %		PE100_SDR17_zw 63×3,8 4,4 %		PE100_SDR17_zw 63×3,8 0,0 %
Rodzaj nawierzchni	teren utwardzony		teren utwardzony							teren utwardzony			

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

Arch-Line
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna
tel.+48 600 889 328, e-mail:biuro@zmprojekt.pl,www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	**PROFIL PODŁUŻNY ODGAŁĘZIENIA SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO**	Skala: 1:100/200
Temat:	*Przebudowa budynku uzytkowego na miaszkania socjalne,*	Branża: Instalacje
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	Stadium: Pb
Obiekt/adres:	Budynek mieszkalny wielorodzinny działka nr 758/4, 758/10 obręb Ubocze gmina Gryfów Śląski	

	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz (spec. konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. 11/DOŚ/12 D.O.I.I.B. DOŚ/BO/0366/12		22/09/2017
Opracował:	mgr inż. Ryszard Sak (spec. instalacyjna b/o)	nr upr. 11/DOŚ/12 *D.O.I.I.B. DOŚ/IS/0242/01*		Format: A3
Asystent:	mgr inż. Grzegorz Malmon			
Asystent:	mgr inż. Mariusz Smreczyński			Nr rys.: **S11**
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Burdynowski (spec. instalacyjno-inżynieryjna b/o)	nr upr. 2517/93,2612/94 w J.G. O.I.I.B. DOŚ/IS/0390/01		