

Gryfów Śląski, 27 grudnia 2018 r.

Rada Miejska Gminy
Gryfów Śląski

28.12.2018

wpłynęło dnia

Pan Mariusz Dragan

Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Dotyczy: Interpelacji nr 16 w sprawie wycieku wody na ul. Partyzantów

Odpowiadając na Pana pytania zawarte w interpelacji wyjaśniam, co następuje:

1. Wyciek wody spowodowany był skorodowaniem śruby na nawiertce zamontowanej na sieci łączącej przyłączy do dawnego kiosku spożywczego. Przyłączy nie jest eksploatowane i dopływ do niego wody był zablokowany poprzez zamknięcie zasuw. Korozja śruby wywołała rozluźnienie i wypchanie uszczelnienia, a w następstwie wyciek wody.
2. W wyniku przeprowadzonych prac nawiertka została zdemonstrowana. Na rurociągu założono kształtkę i zaślepiono przyłączy. Tym samym przyłączy zostało trwale wyłączone z eksploatacji. W ul. Partyzantów jest nowa sieć wodociągowa i nowe przyłączy. Nie ma potrzeby przeprowadzania w tym miejscu prac wymagających większego nakładu środków finansowych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z upoważnienia
Andrzej Tartak
Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:

- ① Pan Mateusz Królak,
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.