



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim, część ściekowa

Rys. nr 13 Profile podłużne sieci wodociagowych

Skala 1:100/1:250



1. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr.15 cm

2. Przekrój przez wykop - schemat

3. Wskaźnik zagęszczenia 1,00 w drogach, 0,98 poza drogami (podsypka, zasypka, obsypka)

4. Rzędne istniejącego uzbrojenia ustalić na roboczo przekopami próbnymi

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław

BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra

tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85

e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO

CONSULTING

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM	
Adres obiektu	działki nr 362/5, 631, 632/6, 632/10, 632/11 – obręb 2 Gryfów Śląski 2	
Zadanie inwestycyjne	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim- część ściekowa"	
Branża	TECHNOLOGICZNA	Skala: 1:100/1:250
Tytuł rysunku	PROFILE PODŁUŻNE SIECI WODOCIĄGOWYCH	Rys. nr: 13
Inwestor	Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Opracował:	mgr inż. Paula Matelska	11.2015r.
Projektował:	dr inż. Barbara Jachimko	Upr. bud nr LBS/OKK/0090/POCK/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 11.2015r.
Projektował:	mgr inż. Bożena Markowska- Motowidło	Upr. bud. nr 16/2000/GW do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 11.2015r.
Sprawdził:	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr. bud nr 21/2001/GW do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 11.2015r.