



Rys. nr 10 Budynek dmuchaw
Skala 1:50

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ C-C



Urządzenia istniejące - do demontażu				Materiał
Oznaczenie	Typ	Ilość	Jednostka	
	Przebiegnąca Rurociąga typu RB-50/V	4	kpl	N=11 kW, 230 Kg
	Przebiegnąca Rurociąga typu RB-50/V	4	kpl	DN100
	Kolnierze okrągłe zasilniacze		kpl	DN250/273
	Kolnierze okrągłe płaskie zasilniacze do przyspawania		kpl	DN250
	Rura stalowa	3,00	m	Ø108x4
	Rura stalowa	8,50	m	Ø250x5
	Kolnierze okrągłe płaskie do przyspawania	20	kpl	Ø100/108
	Podpory rury DN250	2	kpl	-
Urządzenia projektowane				
Oznaczenie	Typ	Ilość	Jednostka	Parametry
1.	dmuchawa typu Rodas	3	kpl	Qmax =20m3/min, N=26 kW, P = 0,6
2.	Przebiegnąca międzykolnierza	3	kpl	Ø100, PN16
3.	Kolnierze luźny z biegiem do przyspawania	15	kpl	Ø108x4
4.	Rura stalowa	1,60	m	Ø108x4
5.	Kolano hamburskie	1	kpl	Ø273x7, 1/80°
6.	Kolnierze płaskie do przyspawania luźny	2	kpl	DN250/273
7.	Kolnierze ślępy	1	kpl	DN250/273
8.	Rura stalowa przewodowa	7,00	m	Ø273x6,3
9.	Zawór zmontowy membranowy kolnierzy	3	kpl	DN100, PN16
10.	Podpora rury	6	kpl	wg rysunków warszawskich
				stal kwasoodporna 1 4307

- elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim,
- elementy demontowane zaznaczono kolorem szarym
- elementy istniejące bez zmian zaznaczono kolorem czarnym

PROJEKT WYKONAWCZY	
Opis:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
Adres obiektu:	działki nr 623/6, 623/6, 623/10, 623/11 - objęty z Gryfów Śląsk 2
Zadanie inwestycyjne	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - część sekanowa
Brandu	TECHNOLOGICZNA
Tytuł rysunku	BUDYNEK DMLICAW
Inwestor	Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
	10
	Rys. nr
	Strona 1.50
	Podpis: data:
	11.2015r.
Opracował:	mgr inż. Paweł Małysiak
Projektował:	dr inż. Barbara Jachimko
Pojętkował:	mgr inż. Beata Markowska-Motowidło
Sprawdził:	mgr inż. Beata Bacznińska
	11.2015r.