

Dotyczy postępowania przetargowego nr WT/PDW/4/19

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W
WOLBROMOWIE DZ. NR 333 DR,304 DR,303 DR, 299 DR,296 DR,288 DR 287 DR, 286

Pyt 1. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z jego zatwierdzeniem u zarządzającego ruchem jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy ?

Odp.: po stronie Wykonawcy.

Pyt 2. Proszę o przekazanie wykazu znaków wraz z ich usytuowaniem.

Odp.: znaki male: 1x A7, 1 x A6b, 1 x A6c.

Pyt 3. Proszę o przekazanie projektu tablic informacyjnych..

Odp.: wymiary tablicy informacyjnej 42x29,7 cm. Wzór graficzny w załączniku.

Pyt 4. Czy były wykonywane badania geologiczne ? Proszę o przesłanie dokumentacji geologicznej.

Odp.: badania geologiczne nie były wykonywane. Warunki geologiczne zostały określone na podstawie odkrywek i analizy w terenie.

Pyt 5. Proszę o rozwinięcie terminu stabilizacja towarowa.

Odp.: zgodnie z PN-EN 206 stabilizacja towarowa jest to stabilizacja dostarczona na budowę przez osobę lub jednostkę, nie będącą wykonawcą robót betonowych. Stabilizacja towarowa osiąga projektowane właściwości, podane producentowi przez wykonawcę robót betonowych w specyfikacji, po jego odpowiednim zagęszczeniu i pielęgnacji.

Istotą takiego zdefiniowania stabilizacji jest to, aby wykonawca sam dla siebie nie produkował stabilizacji na placu budowy, aby nie istniała żadna podległość służbowa między wykonawcą konstrukcji a producentem stabilizacji, aby zakładowa kontrola produkcji na węźle betoniarskim działała niezależnie od kontroli bezpośrednio na budowie. Nie dopuszcza się wykonywania stabilizacji na miejscu.

Pyt 6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią Załącznika – Wzór umowy. Zgodnie z SIWZ, minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy (Rozdział 5 Postanowienia ogólne, ust. 7), zgodnie zaś z § 4 ust. 3 wzoru umowy, „Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie 56 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy (zgodnie z treścią oferty), usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy”. Proszę o wskazanie minimalnego okresu gwarancji oraz minimalnego okresu rękojmi.

Odp.: Minimalny okres obowiązywania rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wskazanie w treści postanowień umowy okresu 56 miesięcy jest omyłką. Faktyczny termin obowiązywania rękojmi i gwarancji zostanie wprowadzony do umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z zaoferowanym przez wykonawcę okresem

obowiązki rękojmi i gwarancji.

Pyt 7. Proszę o wprowadzenie w załączniku Wzór umowy w § 21 ust. 3 dłuższego okresu na usunięcie wad i usterek – do 21 dni.

Odp.: Pytanie/prośba nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.