



OZNACZENIA:

- s1 – istniejąca studnia betonowa 1,2m z włazem klasy D400
s2 – wejście do budynku – nie jest znane dokładne zagłębienie fundamentów

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac zweryfikować rzędne studni.
2. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy uzgodnić przebieg infrastruktury podziemnej z użytkownikami tej infrastruktury.
3. Rura PVC–U 160 SDR34 SN8, typu ciężkiego z wydłużonym kielichem połączonych za pomocą uszczelek systemowych.
4. Przyłącze układać z minimalnym spadkiem 1,5‰.
5. Ze względu na zbyt małe przykrycie rurociągu, instalację na całej długości należy ocieplić warstwą keramzytu grubości 25cm, następnie całość przykryć papą.
6. Przed zasypaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej na wysokości 30cm ponad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową o szerokości min. 20cm koloru brązowego.

ARCHLINE Pracownia Projektowa		PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel.:+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl	
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	Skala:	
Temat:	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+	1:75	
Inwestor:	GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI	Branża:	
Objekt/adres:	UL. RYNEK 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI BUDYNEK UŻYTKOWY ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfów Śląski działka nr 301; 300; 299 obręb 0002 gmina Gryfów Śląski - 2	Sanitarna	
Nazwa:	Pracownia Projektowa	Pb	
Projektował:	mgr inż. Natalia Palikoda-Malcherek (spec. sanitarna)	Data:	
Sprawdził:	mgr inż. Renata Panic (spec. sanitarna)	nr upr. DOŚ/0339/PBS/18	
		DOŚ/IS/0071/19	
		Format:	
		A3	
		Nr rys.:	
		25	