



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRA				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. PODŁOGI [m2]	POW. UŻYTKO. [m2]	RODZAJ PODŁOGI
2.1	KOMUNIKACJA	54,00m2	54,00m2	GRES
2.2	TOAleta	7,80m2	7,80m2	GRES
2.3	POMIESZCZENIE 2	14,40m2	14,40m2	WYKŁADZINA PCV
2.4	POMIESZCZENIE 3	11,25m2	11,25m2	WYKŁADZINA PCV
2.5	POMIESZCZENIE 4	9,13m2	9,13m2	WYKŁADZINA PCV
2.6	POMIESZCZENIE 5	13,37m2	13,37m2	WYKŁADZINA PCV
2.7	POMIESZCZENIE 6	9,92m2	9,92m2	WYKŁADZINA PCV
2.8	TOAleta	3,24m2	3,24m2	GRES
2.9	POMIESZCZENIE 7	14,84m2	14,84m2	WYKŁADZINA PCV
2.10	KOMUNIKACJA	15,66m2	15,66m2	GRES
2.11	POMIESZCZENIE 9	14,15m2	14,15m2	WYKŁADZINA PCV
2.12	POMIESZCZENIE 10	16,90m2	16,90m2	WYKŁADZINA PCV
2.13	POMIESZCZENIE 11	16,90m2	16,90m2	WYKŁADZINA PCV
2.14	POMIESZCZENIE 12	50,25m2	50,25m2	WYKŁADZINA PCV
RAZEM		210,13m2	210,13m2	

- LEGENDA:
- Przewód zasilający c.o. - rura Cu
 - Przewód powrotny c.o. - rura Cu
 - Pion instalacji c.o. - rura Cu
 - Grzejnik płytowy pom. 1.8; Ø16; L=1400; H= 400 22KV; 952W
- UWAGA:
- Parametry instalacji grzewczej 55/35.
 - Instalację c.o. prowadzić w warstwie posadzki i po ścianach.
 - Przebieg instalacji przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.
 - Przy prowadzeniu instalacji w warstwach posadzki rury prowadzić w otulinie Termaflex gr.6mm i peszlu ochronnym.
 - Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o zbliżonych parametrach technicznych.

ARCHLINE Pracownia Projektowa		PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel. +48 757813134, e-mail: biuro@arch-line.pl , www.arch-line.pl	
Tytuł rysunku:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA OGRZEWANIA - PIĘTRO	Skala:	1:100
Temat:	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+		
Inwestor:	GINIA GRYFÓW ŚLĄSKI UL. RYNEK 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI	Bransza:	Sanitarna
Obiekt/adres:	BUDYNEK UŻYTKOWY ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfów Śląski działka nr 301; 300; 299 obręb 0002 gmina Gryfów Śląski - 2	Stadium:	Pb
Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. Natalia Peliwoda-Maichenek (spec. sanitarna)	nr upr. DOŚ/0339/PBS/18 DOŚ/IS/0071/19	Data: 16.03.2019 Format:
Sprawdził:	mgr inż. Renata Panic (spec. sanitarna)	nr upr. 127/DOŚ/11 DOŚ/IS/0982/01	Nr rys.: A3 7S