

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące postępowania przetargowego pt.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim” - Nr WT/PWP/6/20

1. Czy likwidacja i przepięcia do nowej sieci kanalizacji sanitarnej istniejących szamb jest przedmiotem zamówienia?

Odp.: Likwidacja szamb nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca dokona przepięć wszystkich ujawnionych przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

2. Jaki jest napływ ścieków na przepompownię przewidzianą do wymiany?

Odp.: Napływ ścieków wynosi około 1,3 m³/h.