


































Wkaż elementów instalacji elektrycznej

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Gniazdo informacyjne 2xRJ45	INF	30 szt.
	Gniazdo podłogowe, uzziemione, IP 20, 1 wyłk. 16A, jednofazowo	Gn	139 szt.
	Gniazdo z pokrywką, podłogowe, hermetyczne, uzziemione, IP 44, 1 wyłk. 32A, trójfazowo	Gn-3f	1 szt.
	Gniazdo z pokrywką, podłogowe, hermetyczne, uzziemione, IP 44, 1 wyłk. 16A, jednofazowo	Gn-h	28 szt.
	Kinkiet zewnętrzny, 2x60W, IP 44	L5	10 szt.
	Kinkiet, IP 20, 2x60W	L3	43 szt.
	Łącznik kryzysowy, jednobiegunowy, IP 20	W5	10 szt.
	Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, W3	W3	10 szt.
	Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczna, IP 44		
	Łącznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20	W4	12 szt.
	Łącznik świecznikowy, jednobiegunowy, IP 20	W1	29 szt.
	Zasilanie 1-f 230V centrali oddymiania 1	C01	1 szt.
	Zasilanie 1-f 230V centrali oddymiania 2	C02	1 szt.
	Zasilanie 1-f 230V obwodu administracyjnych dźwięgu osobowego	D-0A	1 szt.
	Zasilanie 1-f 230V platformy przeschodowej	P-p	1 szt.
	Zasilanie 1-f 230V stopy informacyjnej	S-inf	1 szt.
	Zasilanie 230V 1-f systemu ASBG	ASBG	1 szt.
	Zasilanie 3-f 400V dźwięgu osobowego	D-0	1 szt.
	Zasilanie 3-f 400V rozdzielni centrali wentylacyjnej	OW	1 szt.

	Globalny przeciwpożarowy wyłącznik prądu	GNP
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - kotłownia	PNP
	Lokaina szyna wyrównania potencjału	LSMP

	Tablica rozdzielcza wępłowa - RÓZDZIELNICA PIANICY - klasa	RP-1	1 szt.
	Tablica rozdzielcza wępłowa - RÓZDZIELNICA PIĘTRA - klasa	RP-2	1 szt.
	Tablica rozdzielcza wępłowa - RÓZDZIELNICA KOTŁOWNI - klasa	R-K	1 szt.
	Tablica rozdzielcza wępłowa - RÓZDZIELNICA GŁÓWNA - klasa	R-G	1 szt.
	Tablica licznikowej wępłowej, 3-f	T-L	1 szt.

Lista opraw (GOK Gryfów)						
Indeks	Nazwa artykułu	Wypozczenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączeniowa	Liczba
4:	OPRAWA LED ED 4700lm/840 PC opol IP65	1x LED 4000K	4700 lm	0.80	26 W	18
1:	OPRAWA LED n/1 ED 1150lm/840 IP44 biały	1x LED 4000K	1150 lm	0.80	0.5 W	13
2:	OPRAWA LED n/1 ED 1950lm/840 IP44 biały	1x LED 4000K	1950 lm	0.80	17 W	73
3:	OPRAWA LED n/1 ED 2700lm/840 MAT IP20 70st. biały GEN.2	1x LED 4000K	2700 lm	0.80	24 W	14
5:	OPRAWA LED 600 ED 2450lm/840 opol IP44 biały	1x LED 4000K	2450 lm	0.80	19 W	20
6:	OPRAWA LED 1200 n/1 ED 3700lm/840 MPRM biały	1x LED 4000K	3700 lm	0.80	28 W	14
7:	OPRAWA LED 1200 n/1 ED 4750lm/840 MPRM biały	1x LED 4000K	4750 lm	0.80	36 W	43

Oprawy awaryjne	
	OPRAWA AWAYJNE 1h
	OPRAWA AWAYJNE 1h
	OPRAWA AWAYJNE 1h
	OPRAWA AWAYJNE COL.D + zestaw IP67
	OPRAWA EWAKUACYJNA
	OPRAWA EWAKUACYJNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna tel. +48 600 889 328, e-mail: biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl					
Arch-Line			SYMBOL RYSUNKOWE		
Tytuł rysunku			Skala:		
Temat:			--		
Inwestor:			Branża:		
Obiekt/adres:			Elektryczna		
Nazwisko:			Stadium:		
Uprawnienia:			PT		
Podpis:			Data:		
Projektował:			Format:		
Opracował:			Nr rys.:		
Sprawdzący:			7E		