

UWAGI:

1. Instalację elektryczną wykonać przewodami pokazanymi na schemacie rozdzielnicy.
2. Przewody prowadzić bezpośrednio w tynku lub w rurkach ochronnych w tynku.
3. Wysokość instalowania gniazd wtyczkowych – 30cm,120cm, 140cm od posadzki w zależności od potrzeb.
4. Wykonując instalację elektryczną dedykowanych urządzeń, należy przestrzegać wytycznych producenta danego urządzenia.
5. Zastosowane urządzenia i materiały oraz sposób wykonania instalacji powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.
6. Rysunki rozpatrywać wraz z innymi branżami, opisem technicznym, wytycznymi producenta zastosowanych elementów instalacji i urządzeń.
7. Zachować wymagane odległości od innych mediów.
8. Przycisk p-poż łączyć przewodem HDGs 3x1,5.

Arch-Line
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna
tel.+48 600 889 328, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:	**INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PIĘTRO**		Skala: 1:100
Temat:	*PRZEBUDOWA Z RZOBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA KULTURY*		Branża: Elektryczna
Inwestor:	GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1 , 59-620 Gryfów Śląski		Stadium: PT
Obiekt/adres:	Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ul.Kolejowa 33a, działka nr 195/ 1, 195/ 2, obręb Gryfów Śląski- 1		

	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Mickiewicz (spec.architektoniczna)	nr upr. 26/DSOKK/2017 *D.O.I.A. DS-1182*		23/03/2022
Opracował:	mgr inż. Marek Kleroń (spec.instalacyjna - inst. elektryczne)	nr.upr.bud.261/DOŚ/05 DOIIB DOŚ/IE/0070/06		Format: A3
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Szewczyk (spec.instalacyjna - inst. elektryczne)	nr.upr.bud.82/DOŚ/04 DOIIB DOŚ/IE/0160/01		Nr rys.: 3E