

Nazwa obwodu/ zabezpieczenia	F06	F07	Q1	R-G/3	R-G/4	R-G/5	R-G/6	R-G/7	R-G/8
Typ Przekroj	N2XH-J 5x10mm2 25,38kW/7,5kW	N2XH-J 5x16mm2 41,31kW/24kW		N2XH-J 5x4mm2 1,50 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 0,30 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 0,40 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 0,30 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 1,80 kW	N2XH-J 3x2,5mm2 0,90 kW
Cel	Zasilanie RP-1	Zasilanie RP-2		Zasilanie 3-f dźwigu osobowego	Zasilanie obw. admin. dźwigu osobowego	Zasilanie platformy dla niepełnosprawnych	Zasilanie szafy teleinformatycznej	Gniazda wtyczkowe Pom. 1.1, 1.8	Gniazda wtyczkowe Pom. 1.2, 1.3

Asystent	Przemysław Kuchmistrz	Podpis
Projektant	Zbigniew Mickiewicz nr upr.: 26/DSOKK/2017	
Opracował	Marek Kieroń nr upr.: 261/DOŚ/05	
Sprawdził	Adam Szewczyk nr upr.: 82/DOŚ/04	

Projekt	Wykonała firma:	DATA	SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICA GŁÓWNA R-G	Strona	2
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Gryfów Śl., ul. Kolejowa 33a, dz. nr 195/1, 195/2	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna tel.+48 600 889 328, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl	23-03-2022		z	4
		Nr rysunku 10E			