



## Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski,  
Tel. 757813484, 757813412, [www.zbgkimgryfow.pl](http://www.zbgkimgryfow.pl)  
e-mail: [sekretariat@zbgkim.gryfow.pl](mailto:sekretariat@zbgkim.gryfow.pl),

Gryfów Śl. 27.09.2021r.

Znak sprawy ZD.7003.22.2021

Biuro Inżynierii Środowiska  
Anita Wójciakowska  
Ul. Malinnik 2A/9  
58-560 Jelenia Góra

**Dotyczy:** Uzgodnienia projektu na zadanie „**Modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci znajdujących się pod powierzchnią tego chodnika**”

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim w nawiązaniu do pisma z dnia 22.09.2021 roku uzgadnia projekt na następujących warunkach:

1. Sieć wodociągowa wykonana z PE 100 SDR 17, a przyłącza o średnicy min. 40mm
2. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o zamiarze rozpoczęcia prac ZBGKiM w Gryfowie Śląskim.
3. Odkryte w trakcie prac sieci i infrastruktura wodno-kanalizacyjna, które nie zostały zinwentaryzowane, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić ZBGKiM.
4. ZBGKiM w Gryfowie Śląskim zobowiązuje Wykonawcę do wykonania prac w taki sposób by nie zaistniała możliwość uszkodzenia zarówno urządzeń jak i sieci wod-kan.
5. W przypadku uszkodzenia sieci wod-kan w trakcie prowadzenia prac przez Wykonawcę robót, pokryje wszelkie koszty związane z ich naprawą oraz późniejszym przywróceniem sieci do stanu użytkowania, tj. płukania, dezynfekcji, itp. wraz z badaniem wody przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium.
6. W przypadku przecięć sieci wodociągowej, Wykonawca robót, pokryje wszelkie koszty związane przywróceniem sieci do stanu użytkowania, tj. płukania, dezynfekcji, itp. wraz z badaniem wody przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium.
7. Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić szczególną uwagę na rzędne wpięć i kolizji sieci wod-kan.
8. Należy wpiąć wszystkie przyłącza ks i wodociągowe nawet niezinwentaryzowane.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
mgr inż. Tomasz Lewkowicz