

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci znajdujących się pod powierzchnią tego chodnika

SKALA RYSUNKU 1:100/250

Oznaczenie materiałów na rysunkach:
1. Istniejący rur stalowy DN 125 [Stal DN125]
2. Tuleja ochronna rur stalowych stalowa [Ø 219,1x5,0 DN200]
3. Tuleja ochronna DN 125 z kołnierzem stalowym DN 125/160 [Ø 2,5 DN125/160]
4. Tuleja ochronna DN 125 z kołnierzem stalowym DN 200/250 [Ø 2,5 DN200/250]
5. Trójnik kołnierzowy (nadprzeciwkowy jednoprzelotowy) z zasuwami z stalowi ocynkowanej [Ø 2,5 DN100]
6. Trójnik skręcany/gwintowy kołnierzowy DN 100/125 z zasuwami kołnierzowymi DN100 [Ø 2,5 DN100]
7. Tuleja ochronna z kołnierzem stalowym DN100 z kołnierz uszczelniający [DN 219/6]
8. Tuleja kołnierzowa DN 100 z kołnierzem stalowym DN 125/160 [Ø 2,5 DN100/160]
9. Tuleja kołnierzowa DN 125 z kołnierzem stalowym DN 160/180 [Ø 2,5 DN125/160]
10. Zasuwa kołnierzowa z kółkiem ręcznym DN100 z kołnierz uszczelniający [DN 219/6]
11. Tuleja kołnierzowa DN 100 z kołnierzem stalowym DN 160/180 [Ø 2,5 DN100/160]
12. Tuleja kołnierzowa DN 150 z kołnierzem stalowym DN 200/250 [Ø 2,5 DN150/200]
13. Zasuwa kołnierzowa z kółkiem ręcznym DN150 [DN 219/6]
14. Hydrant DN 80 (na rur stalowych) z kółkiem [Ø 2,5 DN80]
15. Hydrant DN 100 (na rur stalowych) z kółkiem [Ø 2,5 DN100]
16. Kolano stalowe kołnierzowe DN125, 90° [Ø 2,5 DN125/90°]
17. Kolano stalowe kołnierzowe DN150, 90° [Ø 2,5 DN150/90°]
18. Zasuwa DN 150 (na rur stalowych) z kółkiem [Ø 2,5 DN150]
19. Izolacja rurr stalowe DN 100 [Stal DN100]

Zapis	Opis	Długość [m]	Średnica [mm]
1	PW12	1,5	63
2	HPN2	2,0	90
3	PW11	2,0	63
4	PW10	2,0	40
5	PW10	2,0	63
6	HPN3	2,0	90
7	W3	7,5	90
8	PW9	4,1	63
9	PW7	4,0	63
10	PW8	2,0	63
11	PW6	8,0	63
12	PW4	3,0	63
13	HPN4	3,0	90
14	HPN1	3,2	90
15	PW13	7,0	63
16	PW3	4,1	63
17	PW2	3,1	90
18	W2	3,3	90
19	HPN1	1,5	90
20	PW1	2,0	63
21	PW5	2,2	63
22	PW4	2,3	40
23	PW3	1,7	63
24	PW2	1,7	63
25	W2	1,7	63
26	PW1	2,0	63
27	HPN1	0,8	90
28	PW1	2,0	63
29	PW2	3,0	63
30	W2	3,0	63
31	PW3	1,7	63
32	PW4	2,3	63
33	PW5	8,0	63
34	PW6	8,3	63
35	PW7	2,1	63
36	PW8	2,4	63
37	PW9	2,0	63
38	PW10	2,2	63
39	PW11	2,4	63
40	HPN3	1,5	90
41	W3	7,5	90
42	HPN2	2,0	90
43	PW12	1,5	63

Zapis: Typ/Nr | Opis: Długość [m] | Średnica [mm]

Biuro Inżynierii Środowiska
Anita Wójciakowska
ul. Kolejowa 1, 44-335 Gryfów Śląski
tel.: 606 408 897, e-mail: anita.wojciakowska@gmail.com
NIP 911-240-08-83 REGON: 382734250

Temat opracowania:	Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci znajdujących się pod powierzchnią tego chodnika
Lokalizacja:	Gryfów Śląski, ul. Kolejowa - droga gminna
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-630 Gryfów Śląski
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Anita Wójciakowska Projektant posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (WOD-KAN)
Rysunek:	Profil podłużny przyłączy wodociągowych HPN-1 HPN3
Stadium:	Projekt budowlany

Skala rysunku	Data	Numer załącznika
1:100/250	11.08.2021	**4.2/S**