

Zmiana do SIWZ

Dotyczy: Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu.

W związku z zapytaniem telefonicznym zamawiający w przedmiarze robót zmienia w pozycji 8 zamiast przepustu 1-rurowego fi 1200 należy wykonać przepust 2-rurowy tzw. okularowy o średnicy 2 x 1000mm, czyli 2 przepusty długości 6 m po 2 rury fi 1000 .