

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 O WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Wieży dz. nr 154”

Zamawiający informuje, że wpłynął następujący wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dzień dobry Poniżej składamy zapytanie dotyczące przetargu na drogę w m. Wieża 1. W przedmiarze drogi nawierzchnia drogi ma być wykonana z kostki betonowej 8cm. Czy istnieje możliwość zastąpienia jej dwoma warstwami asfaltu tj., warstwa wiażąca ac16w 4cm oraz warstwa ścieralna ac11s 4cm. Prosimy o informację zwrotną.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Projektant na przedmiotowej drodze zaprojektował nawierzchnię z kostki betonowej ze względu na warunki terenowe istniejącą szerokość pasa drogowego oraz zaprojektowaną szerokość drogi. W opinii projektanta łatwiej technicznie będzie wykonać drogę z kostki betonowej. Jest możliwa zamiana nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na nawierzchnię z masy bitumicznej układanej w dwóch warstwach Ac 16W gr 4 cm i Ac 11S gr 4 cm na wniosek i odpowiedzialność wykonawcy. Zmiana nawierzchni powinna być zmiana równoważną finansowo. Przy zmianie nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną należy bezwzględnie pozostawić ściek i krawężnik oraz inne elementy projektu zagospodarowania terenu.