

Gryfów Śląski , dnia 14.08.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 O WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą Modernizacja placu zabaw przy ulicy Akacjowej w Gryfowie Śląskim w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający informuje, że wpłynął następujący wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Proszę o informację czy pod altaną należy wykonać utwardzenie z kostki ? Jeśli tak to jaka ? 2. Proszę o podanie wymiarów płyt chodnikowych z jakich należy wykonać dojścia ? 3. Proszę o podanie parametrów oraz ilości projektowanych na sadzeń krzewów oraz drzew ?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pod altaną należy wykonać utwardzenie z kostki, w kolorze szarym. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej o wymiarach 8,0 x 6,0 m o gr. 6cm.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dojść z kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 8,0 x 6,0 m o gr. 6cm.

Należy nasadzić dwa drzewa ozdobne np. ATALPA KATALPA NA PNIU Kulista, o wysokości min. 1,5 m.