Zestawienie powierzchni – I PIĘTRO			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podłogi [m²]	Ilość osób w pom.
2.1	Hol	92,10	-----
2.2	Biurowe	5,65	----
2.3	Gospodarcze	5,96	----
2.4	Biurowe	26,20	**3**
2.5	Biurowe	6,47	----
2.6	Archiwum USC	6,32	----
2.7	Przedsionek	2,66	----
2.8	Sala posiedzeń	58,52	czasowo do **30**
2.9	Gabinet Burmistrza	40,57	**1**
2.10	Sekretariat	40,57	**2**
2.11	Sala Ślubów	41,20	czasowo do **20**
2.12	Gospodarcze	12,0	-----
2.13	Biurowe	14,20	**1**
2.14	Biurowe	21,25	**2**
2.15	WC	3,16	-----
2.16	Komunikacja	4,15	-----
R A Z E M		**361,60**	**9**

KONCEPCJA ODDYMIANIA MECHANICZNEGO NAWIEWNO – WYWIEWNEGO – ELEMENTY SKŁADOWE	
1	Wentylator kompensacyjny kanałowy V=16500 – 21500 m³/h; dP=300 Pa; 5,5kW (3x400V)
2	Czerpnia powietrza z siłownikiem CDH-K 1700x940-A-AL9000-BF24
3	Kanały układu kompensacji w klasie EIS (dokładna trasa, ustalenie wymianów kanałów do weryfikacji na obiekcie)
4	Krata nawiewna STW 1500x1100-SL-9006 V_{max}=23 194 m³/h; w=5,0 m/s
5	Wentylator wywiewny oddymiający kanałowy V=15 000-20 000 m³/h; dP=300Pa; 5,5 kW (3x400V); t_p=400°C
6	Kanały wywiewne w klasie EIS60 (dokładna trasa, ustalenie wymianów kanałów do weryfikacji na obiekcie)
7	Wywiewnik
8	Okno oddymiające (wyrzutnia) typu FAKRO FSP1 o wymiarach 94x140
9	Obudowa kanału dymowego w klasie EI60

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Zdzisław Łukaszewicz
Nr upr. 370/98

LEGENDA:

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO NA WPROST
- DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W LEWO
- GAŚNICA
- HYDRANT
- * DRZWI – SKRZYDŁO CZYNNE SAMOZAMYKACZ + USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA
- ** DRZWI – SKRZYDŁO BIERNE (BLOKOWANE) + USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA
- x DRZWI DO RENOWACJI
- xx ISTNIEJĄCE DRZWI DO LIKWIDACJI I ODTWORZENIA W STYLU ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZABYTKOWYCH

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ we Wrocławiu

mgr inż. architekt ZBIGNIEW ZBYSZYŃSKI
Rzeczoznawca Budowlany
w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych poz. 88/99/R

Obiekt:	BUDYNEK RATUSZA MIEJSKIEGO RYNEK 1; 59 – 620 GRYFÓW ŚLĄSKI	
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422)	
Opracowali:	mgr inż. Zdzisław Łukaszewicz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 370/98	mgr inż. arch. Zbigniew Zbyszyński Rzeczoznawca budowlany – Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych nr upr. 88/99/R
Nazwa rysunku: **RZUT I PIĘTRA**	Skala: 1:100	Nr rys. 4