


Gryfów Śląski, dn. 26.11.2009

dotyczy: rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. 1: Zamawiający pismem z dnia 13 listopada 2009 r. informuje, że składowisko jest ukształtowane w sposób pozwalający na wykonanie warstw rekultywacyjnych. Natomiast trakcie wizji lokalnej na składowisku stwierdzono, że zalegające odpady wymagają jednak przemieszczenia w celu ukształtowania czaszy składowiska zgodnie z projektem. Skoro Zamawiający jako opis przedmiotu Zamówienia przywołuje specyfikacje wykonania i odbioru robót, w którym to dokumencie wymienione jest wykonanie w ramach prac rekultywacyjnych formowanie czaszy składowiska, prosimy zatem o podanie zakresu (ilości odpadów do przemieszczenia) i podstawy wyceny dotyczącej tego zakresu, tym bardziej iż z naszego wieloletniego doświadczenia w wykonaniu tego typu obiektów wynika, że warstwy rekultywacyjne ułożone na skarpach o zbyt dużym nachyleniu ulegają degradacji (osunięciu) na skutek działania opadów atmosferycznych.

Odp: Zamawiający informuje, że należy wykonać uformowanie czaszy składowiska i przemieszczenie około 300 m³ odpadów wg kalkulacji własnej.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z upoważnienia
Zastępcy Burmistrza
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Edyta Wilczacka