



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

RS.ZZŚ.4901.140.2025.AT

Stalowa Wola, 18 lipiec 2025 r.

RRG

URZĄD GMINY w Harasiukach WPLYNEŁO DNIA:	
18-07-2025	
Nr 4678	Zał.
Podpis	

**Wójt Gminy Harasiuki
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki**

OPINIA

Działając na podstawie:

– art. 64 ust. 3, 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Harasiuki z dnia 12 czerwca 2025 r., znak: RRG.IV.6220.1.2025, o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki” którego Inwestorem jest Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki,

**stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Harasiuki pismem z dnia 12 czerwca 2025 r., znak: RRG.IV.6220.1.2025, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli, z wnioskiem o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki” którego Inwestorem jest Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz informację o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś, omawiane

przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie oczyszczalni ścieków, dz. nr 22/4 obręb Harasiuki, obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr IV/22/99 Rady Gminy Harasiuki z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia II-ej zmiany w Miejskowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki. Zgodnie z zapisem w MPZP działka nr 22/4 oznaczona jest symbolem 1.42.NO.

Teren oznaczony na rysunku planu nr 1/12 symbolem 1.42.NO o pow. 0,40ha w granicach działki nr ew. 22/2 przeznacza się pod lokalizację oczyszczalni ścieków. Dojazd do działki o szerokości min. 3,0 m drogą nr ew. 22/3 i 23/2. Równocześnie następuje rezygnacja z rezerwy pod oczyszczalnię ścieków w Derylakach, oznaczonej symbolem 12.8.NO. Zagospodarowanie terenu wymaga zachowania warunków określonych przepisami szczegółowymi. Zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną podano w § 4 uchwały.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ze względu na lokalizację inwestycji w regionie wodnym Górnej - Wschodniej Wisły, który zgodnie z § 17 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Analiza wniosku i przedłożonych dokumentów wykazała, że na potrzeby nowego układu technologicznego oczyszczalni powstaną nowe obiekty tj.:

1. Reaktor SBR-5 i SBR-6.
2. Stacja dmuchaw.
3. Komora zasuw.
4. Zbiornik retencyjny wody technologicznej.
5. Komora pomiarowa.
6. Komora zasuw.
7. Zbiornik ścieków / osadów dowożonych.

Oraz zostaną przebudowane obiekty:

1. Stacja zlewna ścieków dowożonych.
2. Pompownia ścieków.
3. Zbiornik retencyjny ścieków $V=30m^3$.
4. Zbiornik retencyjny ścieków $V=50m^3$.
5. Zbiornik retencyjny $V=30m^3$.
6. Budynek technologiczny nr II.
7. Reaktor SBR nr V.
8. Składowisko osadu.
9. Hydrant.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, która działa w technologii SBR, tj. sekwencyjnych reaktorów porcjowych. Idea technologii SBR polega na przeprowadzeniu wszystkich procesów oczyszczania w tym samym zbiorniku. Oczyszczone ścieki

odprowadzane są w sposób porcjowy, do odbiornika. Sposób działania zbiorników SBR oparty zostanie na cyklogramie.

Oczyszczalnia obsługiwać będzie docelowo 5603 RLM biorąc pod uwagę ścieki dopływające kanalizacją sanitarną wraz z perspektywą podłączenia nowych mieszkańców oraz przyjmowane ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych oraz osady z istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków. Parametry planowanej oczyszczalni:

$Q_{\text{śrd}}=500 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{\text{maxd}}=600 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{\text{hmax}}=49,97 \text{ m}^3/\text{h}$
RLM = 5603

Planowane prace budowlane obejmować będą:

- przebudowę pompowni ścieków (włączenie nowych rurociągów),
- zmianę lokalizacji stacji zlewnej ścieków dowożonych,
- przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V=30\text{m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
- przebudowę zbiornika retencyjnego ścieków $V=50\text{m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
- przebudowę zbiornika retencyjnego $V=30\text{m}^3$ (uzupełnienie o dodatkowe przelewy),
- przebudowę budynku technologicznego nr II (uzupełnienie o nowe rurociągi/ przebudowanie istniejących),
- przebudowę reaktora SBR nr V (zmiana zbiornika SBR na funkcję zbiornika osadu – KTSO),
- przebudowę poletka osadowego (likwidacja w miejscu projektowanych obiektów oraz częściowe utwardzenie i zadaszenie poletka),
- budowę reaktora SBR-5 i SBR-6,
- budowę stacji dmuchaw (dmuchawy na potrzeby projektowanych zbiorników SBR),
- budowę komory zasuw -1,
- budowę zbiornika retencyjnego wody technologicznej,
- budowę komory pomiarowej,
- budowę komory zasuw – 2,
- budowę zbiornika ścieków / osadów dowożonych,
- budowę utwardzenia,
- przebudowę/ zmianę lokalizacji hydrantu,
- wykonanie nowych schodów terenowych i pomostów,
- wykonanie i przebudowę instalacji zewnętrznych (technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i AKPiA),
- wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) (II aPGW), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): (JCWP): „Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia” kod: RW20001122899, typ: RzN – Rzeka nizinna, status JCWP: NAT – naturalna część wód, monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego, ogólny stan wód: zły.

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie:

1. Rezerwat przyrody „Nad Tanwią” PL.ZIPOP.1393.RP.1167;
2. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej PL.ZIPOP.1393.PK.44;
3. Park Krajobrazowy Lasy Janowskie PL.ZIPOP.1393.PK.79;

4. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.43;
5. Puszcza Solska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060008.B;
6. Roztocze PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060012.B;
7. Dolina Dolnej Tanwi PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060097.H;
8. Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H;
9. Uroczyska Puszczy Solskiej PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060034.H;
10. Pomnik przyrody bn PL.ZIPOP.1393.PP.0618082.1531;
11. Użytek ekologiczny „Nad Tanwią” PL.ZIPOP.1393.UE.1809053.333.

Teren planowanej inwestycji znajduje się częściowo na obszarze NATURA 2000 Dolina Dolnej Tanwi PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060097.H oraz poza granicami ww. obszarów chronionych, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478). Wobec powyższego realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla tych obszarów.

Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW2000120, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Teren przedsięwzięcia leży poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza obszarami zalewowymi oraz poza obszarem GZWP.

W trakcie prac budowlanych woda dla pracowników będzie dowożona i przechowywana w szczelnych pojemnikach. Przewiduje się ustawienie przenośnych toalet opróżnianych przez uprawniony podmiot.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Teren inwestycji zostanie zabezpieczony przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód poprzez wyposażenie go w odpowiednie sorbenty. Prace budowlane prowadzone będą z użyciem sprawnych technicznie maszyn.

Prace związane z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie oraz tankowanie pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji. Przedsięwzięcie nie będzie generować ścieków technologicznych.

Ewentualne wykopy będą wykonywane w okresach suchych, tak by nie dopuścić do tworzenia się w nich zastoisk. Prace ziemne prowadzone będą w sposób zabezpieczający wykopy przed napływem wód opadowych.

Wody opadowe i roztopowe z budynków i terenów utwardzonych, będą odprowadzane na grunty w obrębie terenu inwestycyjnego.

W razie konieczności odwadniania wykopów, odpompowana woda przed odprowadzeniem na przyległy teren zostanie oczyszczona z nadmiernej ilości zawiesiny za pomocą specjalistycznych mobilnych urządzeń.

Prowadzone prace nie spowodują zmian stanu wody w gruntach sąsiednich, a wody powierzchniowe i gruntowe zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się do nich materiałów i substancji używanych podczas budowy. Ewentualne wycieki substancji szkodliwych, pochodzących z miejsc magazynowania bądź pracujących maszyn, będą unieszkodliwiane poprzez zastosowanie sorbentów. Używane do prac maszyny i sprzęt będą sprawne technicznie. Mycie, ewentualna naprawa/konserwacja maszyn i pojazdów będzie odbywać się poza terenem inwestycji, natomiast tankowanie - poza terenem przedsięwzięcia lub w jego obrębie w specjalnie wyznaczonym miejscu, z użyciem środka zabezpieczającego grunt.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań

na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Fabian Zięba

Dyrektor

Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

/podpisano podpisem cyfrowym/