

Zestawienie materiałów

oświetlenie drogowe wydzielone w m-ści Hucisko (*materiały podstawowe*)

Nr stupa	Rodzaj stupa	Dł. rowu/ dł. kabla	Stup S-90PC-3	Fundament F-150/200	Wysięgnik 1-ram St-1,0	Złącze słupowe TB-1	Ogr. przep. BOPi 0,6/5	Skrzynka SSP-1	Kabel YAKXS 4x25	Opr. BGP203LED60	Rura AROT DVK 75	Uchw. dyst. na E	Zacisk odg. SL 11.24	Rura AROT KR-50	Folia nieb. szer 0,4 m	Bednarka FeZn 25x4	Przewód YKY 3x2,5	Kształtka czteropalcza	Szafka ster.SO (kpl)	Zegar astron. CPA 4.0	Rura AROT BE-50
		<i>m</i>	<i>szt</i>	<i>szt</i>	<i>m</i>	<i>szt</i>			<i>m</i>	<i>szt</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>szt</i>	<i>kpl</i>	<i>szt</i>	<i>m</i>
Sł. 27/1	PGE	16/30 4/9 77/87 81/90 86/96 85/95	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	4	-	-	-	-	1	-	-	3
SOU	SOU		-	-	-	-			30	-	-	-	-	4	33	35		2	1	1	-
1	S-90C		1	1	1	1			9	1	2	-	-	4	12	14	12	2	-	-	-
2	S-90C		1	1	1	1			87	1	-	-	-	4	90	92	12	2	-	-	-
3	S-90C		1	1	1	1			90	1	-	-	-	4	93	95	12	2	-	-	-
4	S-90C		1	1	1	1			96	1	4	-	-	4	99	101	12	2	-	-	-
5	S-90C		1	1	1	1			95	1	-	-	-	2	98	100	12	1	-	-	-
Razem		349/407	5	5	5	5	1	1	407	5	6	7	4	22	425	437	60	12	1	1	3

Materiały drobne i pomocnicze przewidzi wykonawca.

SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bździuch

.....
(data i podpis)