

Harasiuki, dnia 2018-12-10.

RRG.III.271.6.2018

**Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”. oraz udziela wyjaśnień..

Treść pytań.

1. Proszę Zamawiającego o wskazanie lokalizacji inwerterów i rozdzielnic AC w przypadku instalacji naziemnych w celu określenia rodzaju kabla jaki należy przewidzieć w wykopie. Przedmiar jednoznacznie tego nie określa, a w opisie nie jest podana lokalizacja ww. urządzeń.

Odpowiedź na pytanie.

Ad. 1. Wszystkie rozdzielnice znajdują się w budynkach. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca montował falowniki i aparaturę na konstrukcjach przy modułach fotowoltaicznych. Wykonawca może wprowadzić do budynku zarówno obwody AC (w przypadku montażu falowników i aparatury na zewnątrz) jak i DC (w przypadku montażu falowników i aparatury zabezpieczającej wewnątrz budynków). W przypadku montażu falowników i aparatury na zewnątrz budynków, ww. muszą posiadać odpowiednią szczelność - IP65

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

WÓJT
Krzysztof Kiszka