

Harasiuki, dnia 2018-12-12.

RRG.III.271.6.2018

**Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania **pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie pn. **„Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”.** oraz udziela wyjaśnień.

Treść pytań.

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści falowniki dobrane w zakresie 83 – 105% mocy instalacji.
2. Zwracam się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o odpowiedź na poniższe pytanie. Przedmiot zamówienia określony w SIWZ str. 3 , rozdział 2 opis przedmiotu zamówienia, wskazuje że wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na poszczególnych budynkach :
 - 1) Budynek Urzędu Gminy Harasiuki - montaż 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 20,16kWp (każda instalacja o mocy 6,72kWp) – konstrukcja dachu, stropodach kryty papą termo-zgrzewalną,
 - 2) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach – montaż 2 szt. instalacji o łącznej mocy 20,16 kWp (każda instalacja o mocy 10,08 kWp) – konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty blachą trapezową,
 - 3) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej – montaż instalacji o łącznej mocy 20,16 kWp – konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty blachą trapezową,
 - 4) Oczyszczalnia ścieków w Harasiukach – montaż na gruncie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76kWp - działka o nr ewidencyjnym 1008,

- 5) Stacja Uzdatniania Wody w Sierakowie – montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku i gruncie o mocy 39,76kWp, - konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty blachą trapezową, działka o nr ew. 873/8
- 6) Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Wsi – montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 39,76kWp – działka o nr ewid. 1064,
- 7) Stacja Uzdatniania Wody w Hucie Krzeszowskiej – montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, stropodach i gruncie o mocy 29,96kWp, działka o nr. ew. 317/1, Gdzie łączna moc powyższych instalacji to 209,72 kw .

W dokumencie "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT" str. 5 pkt.1 Wstęp ppkt. 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , widnieje tabela z której wynika jak poniżej :

1. Oczyszczalnia Ścieków Harasiuki dz. 1008, moc 39,76 kw
2. Stacja Uzdatniania Wody Sieraków dz. 873/8 moc 39,76 kw
3. Stacja Uzdatniania Wody Nowa Wieś dz. 1064 moc 29,96 kw
4. Stacja Uzdatniania Wody Huta Krzeszowska dz. 317/1 moc 29,96 kw
5. Urząd Gminy Harasiuki Harasiuki 112A moc 20,16 kw
6. Szkoła Harasiuki Harasiuki 106 moc 20,16 kw
7. Szkoła Huta Krzeszowska ul. Długa 6, Huta Krzeszowska 20,16

Gdzie łączna moc powyższych instalacji wynosi 199,92 kw.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w obu dokumentach, wskazanie poprawnej mocy dla poszczególnych instalacji oraz wskazanie prawidłowej mocy całkowitej dla przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym błędem w dokumentacji, zwracam się prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do 19.12.2018 r., ponieważ ta istotna rozbieżność prowadzi do ponownej procedury uzyskania od producenta modułów fotowoltaicznych deklaracji, dotyczącej tego konkretnego zamówienia.

Odpowiedzi na pytania.

Ad. 1. Zamawiający dopuści falowniki dobrane w zakresie 83-105% mocy instalacji.

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, iż łączna moc instalacji **wynosi 199,92kw**, zgodnie z zapisami w szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie budowlano – wykonawczym. W opisie przedmiotu zamówienia w poz. 6 rozdziału 2 SIWZ powstał błąd pisarski, pomyłkowo wpisano moc 39,76 kWp – zamiast 29,96. kWp.
Właściwa moc instalacji to 29.96 kWp.

Za wynikłą pomyłkę przepraszamy.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ze względu na wyjaśnienia do SIWZ , Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp, **przedłuża termin składania ofert do dnia 17.12. 2018 r. do godz. 09⁰⁰.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. Rozdział 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie : „Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Wsi – montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 29.96 kWp – działka o nr ewid. 1064,

2. Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert,

Pkt. 3 otrzymuje brzmienie : Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć), Adresat : Urząd Gminy Harasiuki 37 – 413 Harasiuki 112A, Oferta na przetarg nieograniczony „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki” **Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 17.12.2018 r godz. 9¹⁵**

3. Rozdział 13. - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

1) Pkt. 1. otrzymuje brzmienie : Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A (sekretariat – pokój nr 7) **w terminie do dnia 17.12. 2018 r godz. 9.⁰⁰.**

2) Pkt. 2. otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki sala Gminnego Ośrodka Kultury **dnia 17.12. 2018 roku godz. 9¹⁵.**

4. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy – Wzór Umowy

§ 1 ust 2 ppkt. 6 otrzymuje brzmienie : „ Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Wsi – montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy **29,96 kWp** – działka o nr ewid. 1064.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Kiszka

Załącznik:

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)