zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
dowego, zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA KRAKOWSKI
MAPA ZASADNICZA
Obręb HUTA KRZESZOWSKA
Skala 1:1000
Godło 4.136.3325.3
P.1812.2016.B28
27-11-2019
GEOPOZ 2010
Z up. STAROSTY
Anna Bednarz
KIEROWNIK
Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Proj. linia napowietrzna, wydzielona oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x35 dł. 196(202) m

Istn. 5/1
RPN-10,5/6/E

Proj. 5/2
P-10,5/2,5/E

Proj. 5/3
P-10,5/2,5/E

Proj. 5/4
K-10,5/4,3/E

Istn. 5
RPN-10,5/10/E

Istniejąca linia nN 3 Hydrof
Huta Krzeszowska

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIA I OPIS TECHNICZNY

- Istniejący słup energetyczny niskiego napięcia, betonowy
- Proj. słup betonowy typu E
- Projektowana oprawa ośw. ledowa (własność Gminy Harasiuki)
- Istniejąca oprawa oświetlenia drogowego własność PGE Dystrybucja S.A.
- Projektowane oświetlenie uliczne podwieszone na istniejącej linii napowietrznej (własność Gminy Harasiuki)
- Projektowany ogranicznik przepięć BOPi 0,6/5

Projektuje się budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego, wydzielonego przewodami: AsXSn 2x35 w przęsłach:
sł. nr 5 - sł. 5/1 podwieszenie przewodu AsXSn 2x35 dł. 37 m.
sł. nr 5/1 - sł. nr 5/4 budowa linii wydzielonej AsXSn 2x35 dł. 159 m
Razem: AsXSn 2x35 dł. 196(202) m.
Linię należy wybudować na słupach typu E wg katalogu Lnni tom I i II, naprężenia 37,5 MPa, naciąg 260 daN. Dobór ustojów jak dla gruntu średniego, strefa klimatyczna I. Osprzęt do przewodów izolowanych stosować typowy, konstrukcje cynkowane.
Na sł. nr 5/2, 5/4 zamontować oprawy oświetlenia ulicznego, ledowe - 2 szt.

Temat: Linia oświetlenia drogowego, wydzielonego w m-ści Huta Krzeszowska				Stadium: PBW
Treść rys.: Plan zagospodarowania – Linia oświetlenia drogowego, wydzielonego w m-ści Huta Krzeszowska				Branża: elektryczna Skala 1 : 1000
Inwestor: Gmina Harasiuki ul. Harasiuki 112A 37-413 Harasiuki				Nr rysunku: E-1
	Imiń i nazwisko	upr. proj.	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Tomasz Bzdziuch	LUB/0110/PWOE/09	12.2019	