

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZNACZENIA I DPIS TECHNICZNY

- Istniejący słup energetyczny niskiego napięcia, betonowy
- Proj. słup betonowy typu E
- Projektowana oprawa ośw. ledowa (własność Gminy Harasimki)
- Istniejąca oprawa oświetlenia drogowego własność PGE Dystrybucja S.A.
- Projektowane oświetlenie uliczne podwieszane na istniejącej linii napowietrznej (własność Gminy Ulanów)
- Projektowany ogranicznik przepięć BDPi 0,6/5

Projektuje się budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego, wydzielonego przewodami: AsXSn 2x35 w przestrach: st. nr 7-7/6 dt. 324(335) m.

Linie należy wybudować na słupach typu E wg katalogu Lni tom I i II, naprężenia 37,5 MPa, naciąg 260 daN. Dobór ustojów jak dla gruntu średniego, strefa klimatyczna I. Dsprzet do przewodów izolowanych stosować typowy, konstrukcje cynkowane.

Słupy lokalizować w odległości min. 2,5 m od krawędzi drogi powiatowej. Na st. nr 7/2, 7/4, 7/6 zamontować oprawy oświetlenia ulicznego, ledowe – 3 szt.

Temat: Linia oświetlenia drogowego, wydzielonego w m-ści Nowa Wieś, Krzeszów Górny				Stadium
VIA A•B Plan zagospodarowania – Linia oświetlenia drogowego, wydzielonego w m-ści Nowa Wieś, Krzeszów Górny				PBV
Inwestor: Gmina Harasimki ul. Harasimki 112A 37-413 Harasimki				Opł. ae elektry, Skala 1:
Upr. proj.				Nr rysunku E-1
Data				Podpis
12.2019				

