



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11



Nisko, dnia 05.11.2021r.

PSK.453.11.7.2021

ARG 11
[Signature]

Zakład Usług Komunalnych
ul. Długa 11
37- 413 Harasiuki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, po analizie sprawozdania z badań Nr SB/118110/10/2021 z dnia 28.10.2021r. wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu sieciowego w Sierakowie** w dniu 21.10.2021r. w punkcie zgodności: Derylaki 41, stwierdził przekroczenie w zakresie wymagań fizykochemicznych:

- trichlorometan (chloroform) $0,043 \pm 0,013$ mg/l - wartość dopuszczalna 0,030 mg/l.

Jest to niezgodne z wymaganiami zawartymi w części D Tabela 1 zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z tym, PPIS w Nisku informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku przy ul. Rudnickiej 13 pokój Nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Niezależnie od powyższego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wnosi, by we wskazanym wyżej terminie strona podała, kiedy doprowadzi jakość wody z przedmiotowego wodociągu do obowiązujących norm.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku
lek. Maria Budkowska

Do wiadomości:

• Wójt Gminy Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki