

Gmina Harasiuki
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki

Znak postępowania: RRG.III.271.1.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa, - Gmina Harasiuki** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania nr 1 z dnia 7.03.2022 r

1. W Projekcie Budowlanym dotyczącym budowy w Hucie Nowej zostało zapisane, że zbiorniki mają mieć średnicę DN 1500, zaś na załączonych rysunkach jest już DN 1200. Jaką średnicę zbiorników należy przyjąć?
2. Załączono rysunki tylko do 2 pompowni sieciowych, a z danych oraz Przedmiary robót wynika, że powinny być 3. Proszę o udostępnienie brakującego rysunku pompowni.
3. Jakie parametry mają spełniać pompownie przydomowe? Proszę o podanie wysokości zbiorników, a także parametrów pomp, aby możliwy był dobór zamienników za pompy Hydro-Vacuum.
4. Jaki monitoring istnieje obecnie na terenie Gminy?
5. Proszę o podanie materiału zbiorników do poszczególnych miejscowości, ponieważ Projekty budowlane mówią o zbiornikach betonowych, natomiast STWiOR już o PMB.
6. Czy zasuwy mają być obsługiwane z poziomu terenu we wszystkich trzech miejscowościach, czy zgodnie z zapisami tylko w miejscowościach Gózd oraz Huta Nowa?

Odpowiedź :

- Ad.1. W wszystkich miejscowościach należy przyjąć zbiorniki z **polimerobetonu (PMB)** o wewnętrznej średnicy 1200 mm,
- Ad.2. Pompownie P1 w miejscowości Huta Nowa należy dobrać analogicznie do dwóch poprzednich pompowni sieciowych zgodnie załączonym rysunkiem pompowni P1.
- Ad.3. Należy zastosować pompownie typowe oparte na zbiornikach dn. 800mm zasilanych bezpośrednio z instalacji właściciela działki. W załączeniu przedkładam przykładowy dobór pompowni przydomowych P2, P3, Pd1 i Pd2.
- Ad.4. Obecny istniejący system monitoringu na terenie gminy Harasiuki - Hydro-Partner.
- Ad.5. Do wyceny oferty we wszystkich miejscowościach należy przyjąć montaż zbiorników wykonanych z **polimerobetonu (PMB)** o średnicy wewnętrznej 1200 mm.
- Ad.6. Zasuwy mają być obsługiwane z terenu dla wszystkich pompowni będących zakresem przetargu.

Pytanie nr 2 z dnia 7.03.2022 r

Warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym kadry, tj. kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jest spełnienie posiadającego doświadczenie na dwóch budowach o wartości min. 4 000 000 zł brutto każda, Czy Zamawiający dopuszcza spełnienia warunków: doświadczenia kierownika budowy na jednej budowie o wartości min. 8 000 000 zł brutto?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza doświadczenie kierownika budowy na jednej budowie o wartości minimum 8 000 000 zł.

Pytanie Nr 3 z dnia 9.03.2022 r.

W przedmiarze robót: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Huta Krzeszowska brakuje pozycji dotyczących przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych do budynków mieszkalnych lub pierwszej studzienki na posesji. Proszę o odpowiedź czy te przyłącza kanalizacyjne wchodzi w zakres przedmiotowego Zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów, tj. rury kanalizacyjne, studzienki tworzywowe, rury ochronne itd.

Odpowiedź :

Należy wykonać całość kanalizacji zgodnie z projektem. **Do wyceny oferty nie należy uwzględniać odcinka od budynku do najbliższej studzienki kanalizacyjnej przy budynku. Powyższy zapis dotyczy wszystkich miejscowości objętych zamówieniem.**

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, iż we wszystkich miejscowościach należy uwzględnić:

- studzienki kanalizacyjne tworzywowe o średnicy Ø 400 , Ø 600, Ø 1000,
- studnie rozprężne z tworzywa Ø 1000,

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ a mianowicie :

1. W rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:
Termin składania ofert 21.03.2022, godzina 10.00.
W rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ : **po zmianie jest:**
Termin składania ofert 24.03.2022, godzina 10.00.
2. W rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:
Termin otwarcia ofert 21.03.2022, godzina 10.30.
W rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ : **po zmianie jest:**
Termin otwarcia ofert 24.03.2022, godzina 10.30.
3. W rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.04.2022 roku.
W rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ : **po zmianie jest:**
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.04.2022 roku.

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00072968/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem [https:// zamowienia.harasiuki.pl](https://zamowienia.harasiuki.pl)
Jednocześnie informuję, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Załączniki:

1. rysunek pompowni P1,
2. Przykładowy dobór pompowni P2,P3,Pd1 i Pd2.