

Znak postępowania: RRG.III.271.2.2022

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa, - Gmina Harasiuki**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie z dnia 10 marca 2022 r

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej (projekty zasilania pompowni),
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź :

Ad.1. Wykonanie przyłącza elektrycznego do pompowni poza przetargiem.

Ad.2. Na terenie objętym postępowaniem występują proste warunki gruntowe. Poziom wód gruntowych występuje na głębokości 1.50 – 2.60 m. Nie zlecano opracowania opinii geotechnicznej.

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.