

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa, - Gmina Harasiuki**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie z dnia 14 marca 2022 r

1. W związku z różnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych projektowanych rur i kształtek PCV
2. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dla systemu rur – kształtek wykonanych z tego samego materiału.

Odpowiedź :

- Ad. 1 Parametry techniczne : Rury grawitacyjne z PVC Dn 200 mm i Dn 160 mm jednolite o ściankach gładkich klasy minimum SN 8, SDR 34, klasy S. Łączenie rur kielichowe z uszczelką gumową, wargową zintegrowaną z kształtką na stałe ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwałe połączenie – umożliwia to posadowienie przewodów w gruncie nawodnionym. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).
- Ad. 2 Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne wykonać tego samego systemu i dostawcy. Nie należy mieszać systemów, ze względu na zachowanie prawidłowej szczelności i jednorodności systemu. Rury i kształtki min SN8 , rura wznosząca ,kineta, rura trzonowa min SN4.

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.