

Znak postępowania: RRG.III.271.3.2022

- do wszystkich Wykonawców-

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn: **„Przebudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojna w miejscowości Harasiuki od km 0 + 000 do km 0 + 855” w formule „zaprojektuj i wybuduj”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania nr 1 z dnia 23.03.2022 r

Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na przebudowę sieci (KS,KD,TT,W,G,E). Jeśli nie, to czy Zamawiający wyraża zgodę na przebieg kanalizacji sanitarnej(kanału głównego i studni) w jezdni w km ok 0 + 018-0+550. Czy należy tą sieć przebudować poza jezdnie.

Pytania nr 2 z dnia 23.03.2022 r

Czy zamawiający planuje wykonanie oświetlenia wszystkich trzech nowoprojektowanych przejść dla pieszych zgodnie z WR-D-41-4.

Odpowiedź :

- Ad. 1 Inwestor nie posiada warunków na przebudowę sieci. Nie przewiduje się przebudowy i przesunięcia kanalizacji sanitarnej. Istniejąca kanalizacja sanitarna pozostaje bez zmian, za wyjątkiem regulacji studzienek do rzędnych projektowanej nawierzchni drogi.
- Ad. 2 Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach Nr 1 z dnia 22.03.2022.
Przejścia dla pieszych należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem <https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d> (dot. przejść dla pieszych)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem <https://zamowienia.harasiuki.pl>

Jednocześnie informuję, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.