

Gmina Harasiuki
ul. Długa 11
37 – 413 Harasiuki

Harasiuki, dnia 2022.04.11.

Znak postępowania: RRG.III.271.4.2022

– do wszystkich Wykonawców –

WYJAŚNIENIE

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **„Przebudowa i remont obiektów sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach.**

Pytanie Nr 1 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

1. Czy Zamawiający zgodzi się aby na wniosek ułożyć kable elektryczne do sterowania systemem nawadniania zgodnie z zaleceniem producenta zastosowanego w trakcie robót systemu nawadniania?
2. Czy Zamawiający zgodzi się aby na wniosek wykonawcy ułożyć rury wodne do systemem nawadniania zgodnie z zaleceniem producenta zastosowanego w trakcie robót systemu nawadniania?
3. Czy Zamawiający wprowadzi 15 cm grubości warstwę odsączającą z piasku pod warstwę urodzajną aby zapewnić lepsze odsiśkanie wody z płyty boiska?
4. Czy warstwa urodzajna płyty boiska ma być wykonana ze zgarniętej z boiska ziemi, czy ma być odpowiednio spreparowana np. według normy DIN 18-035 na boiska piłkarskie?
5. Czy zamawiający zapewnia, że wodociąg do którego ma być wpięty projektowany, zapewni wydatek wody i ciśnienie wystarczające do sprawnego działania zaprojektowanego systemu nawadniania?

Odpowiedź :

Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę,

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem uwzględnienia założeń przedstawionych w projekcie budowlanym.

Ad. 3. Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania warstwy odsączającej gr. 15 cm z piasku, gdyż pod istniejącą warstwą urodzajną znajduje się warstwa piasku zapewniającego odwodnienie płyty boiska trawiastego,

Ad 4. Warstwę urodzajną płyty boiska należy wykonać zgodnie z zapisami w rozdziale 5 pkt. 2.2. (Renowacja płyty głównej boiska piłkarskiego) STWiORB, stanowiącą zał. Nr 11 do SWZ z uwzględnieniem uzupełnienia torfu i ziemi urodzajnej grubości 5 cm zgodnie z przedmiarem robót Lp. 5 i 6.

Ad. 5. Należy uwzględniać nawadnianie boiska z podziałem na sekcję zgodnie z projektem. Ciśnienie mierzone na sieci 4 atmosfery.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia nie wpływają na zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienie treści SWZ zostało zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem [https:// zamowienia.harasiuki.pl](https://zamowienia.harasiuki.pl)

Jednocześnie informuję, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.