poziom por.167,00 m n.p.m.

Nr studni	Sist	S1	S2	S3	S4
Rzędna terenu [m n.p.m.]	173,30	173,10	173,20	172,40	173,10
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	168,07 / 169,50	169,63 / 169,67 / 169,74	169,82	169,93 / 170,41 / 170,48	170,55
Zagłębienie [m]	5,23 / 3,80	3,47	3,38	2,47 / 1,99	2,55
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV200 0,5	PCV200 0,5	PCV200 0,5	PCV200 2,0	
Długość [m]	26,80	37,50	22,60	7,00	
Odległość [m]	0,00	26,80 / 34,3 / 41,70	64,30	86,90 / 90,40	93,90

Skala Y: 1:100 (5m) Skala X: 1:500

Obiekt : **Sieć wodociągowa o dł. ok.150m i sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm o dł. ok.150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Harasiuki.**			*Branża:* **Sanitarna**	
Temat : **Rozbudowa sieci wodociągowej dn 110mm o dł. ok.150m i sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm o dł. ok.150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Harasiuki.**			*Faza opracowania:* **Projekt techniczny**	
Nazwa i adres Inwestora: **Gmina Harasiuki ul. Długa 11 ,37-413 Harasiuki**			*Nr umowy:*	
	Imię i Nazwisko	*Nr uprawnień:*	*Data:*	*Podpis:*
Projektant:	*mgr. inż. Adam Szwed*	*PDK/0063/POOS/06*	*12.2022*	
Sprawdzający:	*mgr. inż. Arkadiusz Ślęzak*	*PDK/0043/POOS/12*	*12.2022*	
Nazwa rysunku: *Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej*			*Skala:* *1:100/500*	*Nr rysunku:* *2*