



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10

Znak sprawy: PSK.9020.10.5.2025

PPiS
PPiS
PPiS



Raławice, 7 lipca 2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757), po analizie sprawozdania z pobierania i badań wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A próbki wody z wodociągu sieciowego w Hucie Krzeszowskiej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26 maja 2025r. w punkcie zgodności: sklep GS Huta Nowa (spr. Nr SB/60604/05/2025 z dnia 30 maja 2025r., wpłynęło: 03.06.2025r.) oraz sprawozdania z badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej PSSE w Stalowej Woli, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24 czerwca 2025r. w punkcie zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (spr. Nr OL.PHK.9052.1.48.2025 z dnia 27 czerwca 2025r., wpłynęło 30.06.2025r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Hucie Krzeszowskiej.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 26 maja 2025r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniu 24 czerwca 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego w ustalonych punktach zgodności, w badanym zakresie wykazały ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w decyzji.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nisku
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Anna Karkoszka
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
2. A/a

Do wiadomości:

Wójt Gminy Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10

Znak sprawy: PSK.9020.11.5.2025

Wł
PS
2

URZĄD GMINY w Harasiukach	
WPLYNEŁO DNIA:	
09-07-2025	
Nr 4492	Zal.
Podpis	<i>m</i>

Raławice, 7 lipca 2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757), po analizie sprawozdania z pobierania i badań wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A próbki wody z wodociągu sieciowego w Sierakowie, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26 maja 2025r. w punkcie zgodności: sklep Derylaki 41 (spr. Nr SB/60606/05/2025 z dnia 30 maja 2025r., wpłynęło: 03.06.2025r.) oraz sprawozdania z badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej PSSE w Stalowej Woli, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24 czerwca 2025r. w punkcie zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Harasiukach (spr. Nr OL.PHK.9052.1.49.2025 z dnia 27 czerwca 2025r., wpłynęło 30.06.2025r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Sierakowie.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 26 maja 2025r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniu 24 czerwca 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego w ustalonych punktach zgodności, w badanym zakresie wykazały ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w decyzji.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nisku
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Anna Karkoszka
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

2. A/a

Do wiadomości:

Wójt Gminy Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10

PPG

PPG
[Signature]

URZĄD GMINY w Harasiukach WPLYNEŁO DNIA:	
09-07-2025	
Nr 6691	Zal.
Podpis [Signature]	

Raławice, 7 lipca 2025r.

Znak sprawy: PSK.9020.9.4.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757), po analizie sprawozdania z pobierania i badań wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A próbki wody z wodociągu sieciowego w Nowej Wsi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26 maja 2025r. w punkcie zgodności: MIK-BUD Kusze (spr. Nr SB/60551/05/2025 z dnia 30 maja 2025r., wpłynęło: 03.06.2025r.) oraz sprawozdania z badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej PSSE w Stalowej Woli, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24 czerwca 2025r. w punkcie zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym (spr. Nr OL.PHK.9052.1.50.2025 z dnia 27 czerwca 2025r., wpłynęło 30.06.2025r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Nowej Wsi.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 26 maja 2025r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniu 24 czerwca 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego w ustalonych punktach zgodności, w badanym zakresie wykazały ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w decyzji.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nisku
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Anna Karkoszka
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
2. A/a

Do wiadomości:

Wójt Gminy Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki