

GMINA HERBY Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego

ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
Nr IZ.271.2.1.2015

Herby, dnia 2015-04-07

Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego Zapytania ofertowego z dnia 02-04-2015r. na „Budowę Skateparku w Olszynie” wniesiono zapytania:

1. Czy ze względu na ukazanie się zapytania przed okresem świątecznym Zamawiający przesunie termin złożenia oferty np. o 2-3 dni?
Odpowiedź: Termin złożenia ofert upływa 14.04.2015 roku więc na złożenia oferty już po okresie świątecznym jest minimum 7 dni, w związku z czym nie ma potrzeby przesuwania terminu złożenia ofert. Termin złożenia pozostaje bez zmian zgodnie z Zapytanie ofertowym.
2. Czy Zamawiający będzie wymagał udokumentowania doświadczenia w budowie skateparków od oferentów np. na 2 roboty budowlane obiektu typu skatepark na kwotę 150 000 tys.?
Odpowiedź: W zapytaniu ofertowym jasno są określone wymagania stawiane Wykonawcom. W żadnym z nich nie jest napisany wymóg doświadczenia.
3. Jaka ma być długość elementu Grindbox na Funboxie? W zapytaniu jest podany wymiar 250x47x50 cm, natomiast na wizualizacji grindbox wygląda na dłuższy (ok. 4,5-5,0m).
Odpowiedź: Grindbox zamontowany na Funboxie ma być zamontowany zgodnie z zapytanie ofertowym (wym. 250x47x50cm). Wizualizacja ma charakter tylko poglądowy.
4. W jakiej technologii mają być wykonane elementy?
Odpowiedź: Konstrukcja powinna być wykonana z profili stalowych a część jezdna gr. minimum 12 mm. Gwarancja na przedmiot umowy zgodnie z wzorem umowy wynosi min. 2 lata na całość.
5. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał złożenia oferty na skatepark w technologii drewnianej: - urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości, - element jezdny wykonany ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej – wzmocnionej 18mm, na elementach łukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 9mm, - gwarancja na konstrukcję 3 lata, gwarancja na element jezdny 1 rok?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie z uwzględnieniem, iż konstrukcja powinna być wykonana z profili stalowych a część jezdna gr. minimum 12 mm. Gwarancja na przedmiot umowy zgodnie z wzorem umowy wynosi min. 2 lata na całość.
6. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał złożenia oferty na skatepark w technologii kompozytowo-drewnianej (sklejkowej): - urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm oraz drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości, - element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, pokrytej kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6mm, - gwarancja na konstrukcję 3 lata, gwarancja na element jezdny 3 lata?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie z uwzględnieniem, iż konstrukcja powinna być wykonana z profili stalowych a część jezdna gr. minimum 12 mm. Gwarancja na przedmiot umowy zgodnie z wzorem umowy wynosi min. 2 lata na całość.
7. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał wykonania skateparku w technologii monolitycznej (z betonu lanego, metodą natryskową, czyli torkretowania) z betonu C30/37 (B-35) lub użycie pół-prefabrykatów także betonowych, ale z konstrukcją opartą na styropianie ?
Gwarancja w obu przypadkach 3 lata.
Odpowiedź: Wykonanie skateparku z betonu jest niedopuszczalne.
8. Czy na urządzenia skateparku będą wymagane certyfikaty np. certyfikat TÜV?
9. Czy na urządzenia skateparku Zamawiający będzie wymagał certyfikaty wydane przez firmę certyfikującą elementy skateparku posiadającą akredytację np. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) ?
10. Czy na urządzenia skateparku Zamawiający dopuści inny dokument np. Orzeczenie Techniczne, wydane przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, którzy nie mają uprawnień do Certyfikacji?
Odpowiedź 8, 9 i 10. Urządzenia skateparku muszą posiadać minimum Deklarację Zgodności z normą PN-EN 14974 (Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań). Dodatkowym potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa może być certyfikat np. TÜV czy Orzeczenie techniczne (lecz nie jest wymagane). Przy skateparku musi znaleźć się przynajmniej instrukcja użytkownika, określająca zasady użytkowania, zachowania i bezpieczeństwa.

W O I T
mgr inż. Roman Banduch