




- 1) Należy stosować bezwzględnie zasady stosowane przez przepisy eksploatacyjne Tauron SA przy robotach tego typu.
- 2) Wszystkie ZABEZPIECZENIA, przekładki i przecinki wykonywać wyłącznie po zidentyfikowaniu kabli - w stanie beznapięciowym.
- 3) Nie wolno przycinać kabli bez identyfikacji i nadzoru właścicieli.

- 1) Kable 1 kV układane na głębokości 0,7 m z oznaczeniem trasy kabla taśmą ostrzegawczą. Pod jezdnią kable układane w rurach na głębokości 1m.
- 2) Wszelkie roboty ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie pod nadzorem użytkowników uzbrojenia - przy warunkach wstępnie ustalonego powiadomienia o planowanych pracach. Prace wykonywać na podstawie aktualnej mapy geodezyjnej.
- 3) Wszelkie prace wykonywać zgodnie z normą PN-E-05100-1, N SEP-E-001e, N SEP-E-002e, N SEP-E-004e, N SEP-E-005e.
- 4) Wszystkie skrzyżowania z kanałami C-o. - wykonywać pod kanałami.
- 5) Wszelkie zmiany merytoryczne w realizacji projektu są dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody projektanta lub inspektora nadzoru robot.

W rozkazie pracy wykonawca zobowiązany jest do "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. V Instalacje Elektryczne".

Roboty elektryczne może wykonywać wyłącznie przedsiębiorstwo-osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane do prowadzenia robót oraz stosowne uprawnienia SEP.



MIASTO (WIEŚ) Herby
 JEDNOSTKA EWID. Herby, 240704_2
 OBREŚ EWID. Herby, 0003
 KARTA MAPY 1
 MAPA ZASADNICZA 6.141.28.25.1.4 i 2.3
 UKŁAD ODNIESIENIA 2000
 UKŁAD WYSOKOŚCI KRONSZTADT 86
 WGK.6642.1.802.2014
 SKALA 1:500



UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych niewykazanych na niniejszej mapie.

GEODETA UPRAWNIENY
Janusz Marek
upr. zaw. 18592

GEODECI s.
Z. Szot, J. Marek, G. S
42-700 Lubliniec, ul. Plebiscyt
tel. 034 356 30 27
NIP 5751830785

BUDOWA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO O MOCY 39,9 KW DLA POTRZEB WSPOMAGANIA ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ODBIORÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HERBACH.
ROZMIESZCZENIE 8 ZESTAWÓW PANELE FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ OKABLOWANIA 1kv

RYSUNEK WYPLOTOWANY NA FORMATCE PODANEJ W TABELCE ODDA SKALĘ RYSUNKU. PODANA W TABELCE

PROFIL PPUH Wiesław Józefowski 42-200 Częstochowa, ul. Dekabristów 33 paw. 38 profilppuh@ten.pl		Investor URZĄD GMINY HERBY, UL. LUBLIŃSKA 33, 42-284 HERBY	
<u>Nazwa zadania inwestycyjnego</u> BUDOWA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO O MOCY 39,9 KW DLA POTRZEB WSPOMAGANIJA ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ODBIORÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HERBACH		<u>Stadium</u> PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	
<u>Obiekt</u> OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W HERBACH PRZY UL. ORZESZKOWEJ 42-284 HERBY		<u>Data wydruku</u> 2015-07-11 <u>Skala i formatka rysunku</u> 1:500 A 2	
<u>Nazwa rysunku</u> PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ROZMIESZCZENIE I ZESTAWÓW PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ OKABLOWANIA 1KV		<u>Nr rysunku</u> 01 <u>Signatura projektu</u> E100 	
Branża elektryczna oraz telekomunikacyjna		<u>Podpis</u> 	
<u>Projektant</u> mgr inż. ANDRZEJ MALINOWSKI e-mail: andrzej.malinowski@ten.pl		Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej: nr: A/43861/13/3916 /79 Czd. SOIB SLK/IE/0256/03 Uprawnienia budowlane do projektowania w telekomunikacji, nr: 0356/07/1U	
Branża elektryczna		<u>Sprawdzający</u> inż. TADEUSZ SZMIOT	
		Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej: nr: FT-53861/1 05/1652/82. Czd. SOIB SLK/IE/1650/02.	
		<u>Podpis</u> 	