

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa  
Infolinia: +48 32 606 0 616  
info@tauron-dystrybucja.pl



Częstochowa, dn. 26.03.2018 r.

GMINA HERBY

TD/OCZ/OME/2018-03-28.10000002  
Barcode: 1011336910

Ul. Lubliniecka 33  
42-284 Herby

**dotyczy: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.**

Odpowiadając na wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OCZ/OME/K/WT/MS/41/2018 z dnia 26.03.2018 r., które są ważne przez okres dwóch lat od daty ich określenia.

Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowią załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie informujemy że projekt Porozumienia może ulec zmianie w zależności od posiadanego przez Inwestora tytułu prawnego do nieruchomości dla nowej lokalizacji urządzeń oraz w zależności od tego czy urządzenia, które powstaną po usunięciu będą zlokalizowane tylko na nieruchomościach Inwestora czy też dodatkowo na nieruchomościach osób trzecich.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia (dla inwestorów komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy).
2. Dokument zawierający nr działki/działek\* oraz KW których usunięcie kolizji dotyczy (na których znajdują się dotychczasowe urządzenia i na których będą znajdować się urządzenia po usunięciu kolizji).
3. Mapę sytuacyjno-wysokościową/zasadniczą\* z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Wydziałem Eksploatacji, tel. 34 351 53 21.

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 2 - projekt Porozumienia

K/o:

1 x OME8/MS, a/a

Do wiadomości:

MPJ Projekt Rafał Popiołek

42-700 Lubliniec ul. Ogrodowa 7a/8

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Wydział Eksploatacji  
Kierownik ds. Eksploatacji Sieci  
*Jn6*  
Jerzy Grzyb

Częstochowa, 26.03.2018 r.

GMINA HERBY

TD/OCZ/OME/2018-03-...../  
Barcode: 1011336910

ul. Lubliniecka 33  
42-284 Herby

## WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

nr TD/OCZ/OME/K/WT/MS/41/2018

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

### przebudowa drogi ulicy Orzechowej i ulicy Dębowej w miejscowości Lisów

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

- linii kablowej 1 kV typu YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> relacji: ZK-768 – ZK-769 zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Lisów Osiedle 2 (S-479) – ul. Orzechowa,
- linii kablowej 1 kV typu YAKXS 4x70 mm<sup>2</sup> relacji: ZK-769 – ZK-5018 zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Lisów Osiedle 2 (S-479) – ul. Orzechowa,
- linii kablowej 1 kV typu YAKXS 4x70 mm<sup>2</sup> relacji: ZK-5018 – ZK-5019 zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Lisów Osiedle 2 (S-479) – ul. Orzechowa,
- linii kablowej 1 kV typu YAKXS 4x70 mm<sup>2</sup> relacji: ZK-5018 – ZK-3011 zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Lisów Osiedle 2 (S-479) – ul. Orzechowa,
- linii kablowej 1 kV typu YAKXS 4x50 mm<sup>2</sup> relacji: ZK-6590 – ZK-7542 zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Lisów Paprotna (S-635) – ul. Dębowa.

2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:

- dla kabli elektroenergetycznych (pkt. 1a,1c) będących w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć je odpowiednią rurą osłonową, stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- w związku z brakiem możliwości przebudowy kabli nN (pkt. 1b,1d,1e) należy je zabezpieczyć odpowiednią rurą osłonową na całej ich długości, stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- urządzenia elektroenergetyczne nN zasilane ze stacji transformatorowej: S-479, S-635 pracują w układzie sieciowym TT,
- projektowane urządzenia winny spełniać standardy TAURON Dystrybucja S.A., które są dostępne pod adresem:  
<http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-technicznesieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych-i-funkcjonalnych.aspx>.

3. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.

4. Na obszarze objętym kolizją mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja SA Oddział w Częstochowie – ich przebudowę należy uzgodnić z właścicielem.

*fn*

5. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze. Koszty usługi związane z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej, dopuszczeniami do pracy, nadzorem oraz zapewnieniem ciągłości zasilania istniejących obwodów w tym zasilania ich z agregatów prądotwórczych będą wycenione na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.
6. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu SN i nN Częstochowa Zachód, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
7. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
8. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
10. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
11. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie.
12. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
13. Osoba do kontaktu Michał Sobolewski telefon 34 3515321.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Wydział Eksploatacji  
Koordynator ds. Eksploatacji Sieci

*Jr6*  
Jerzy Grzyb

Kopia:  
1x OME/MS a/a.

Do wiadomości:  
MPJ Projekt Rafał Popiołek  
42-700 Lubliniec ul. Ogrodowa 7a/8