



- SŁUP ALUMINIOWY
- WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 8m, Z WYSIĘGNIKIEM 1.5 M, KĄT 5 STOPNI
- MONTAŻ NA FUNDAMENCIE
- ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LED 81W

DOSTĘP DO TABLICZKI BEZPIECZNIKOWEJ
OD STRONY PRZECIWNEJ DO KIERUNKU JAZDY

NAD TABLICZKĄ BEZPIECZNIKOWĄ
NAKLEIĆ NAKLEJKĘ



rura osłonowa fi 50 mm karbowana gietka
L= 2m

PPELTECHLEN		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK 42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85 tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com	
Inwestor:	GMINA HERBY UL. LUBLINIECKA 33 42-284 HERBY		
Temat:	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia fragmentów drogi wojewódzkiej DW 905 na fragmencie od Herb do Olszyny		
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Sebastian Kulik	upr.: SLK/4170/POOE/12	Data oprac.:
Opracował:	mgr inż. Jarosław Topoła		05.2018 r.
Sprawił:	inż. Piotr Budzyński	upr.: UAN-VIII-7342/110/94	Skala: .
Tytuł rysunku:	WYGLĄD LATARNI		Nr rysunku: 4