

Do Wykonawców

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
**„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie”
postępowanie nr IZ.271.123.2018.**

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Czy tereny inwestycji zlokalizowane są:

- a) w obszarze zalewowym, dla którego należy w Wodach Polskich uzyskać decyzję zwalniającą,
- b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym
- c) na obszarze ochrony konserwatorskiej
- d) W odległości bliżej niż 50m od wału przeciwpowodziowego?

Odpowiedz na pytanie nr 1

- a) Informacje są dostępne na stronie www.isok.gov.pl
- b) Teren Oczyszczalni znajduje się na terenie Parków Krajobrazowych "Lasy nad Górną Liswartą"
- c) ochrona konserwatorska - nie dotyczy
- d) Wzdłuż istniejącej oczyszczalni znajduje się koryto rzeki, natomiast nie jest tam zlokalizowany żaden wał przeciwpowodziowy

Pytanie nr 2

Czy w zakresie zamówienia wchodzi zaprojektowanie zewnętrznych (poza terenem SUW) sieci n.p. wodociągowych, kanalizacyjnych (przyłącza), energetycznych (przyłącza), gazowych itp.?

Pytanie nr 3

Czy istniejące zasilanie energetyczne jest wystarczające? Czy w zakresie zamówienia wchodzi zmiany istniejącego zasilania energetycznego oraz uzgodnienia z Zakładem Energetycznym?

Odpowiedz na pytanie nr 2 i 3

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne istnieją przy obecnym obiekcie. Poza obiektem nie będziemy ich projektować. Wyjątkiem może być przyłącze energetyczne w przypadku gdy istniejące nie będzie wystarczające. Należy przyjąć zmianę istniejącego zasilania wraz z uzgodnieniami z TAURON (w chwili obecnej moc wynosi 40kW, planowana jest około 100kW)

31

Pytanie nr 4

Czy kanał ścieków oczyszczonych wraz z wylotem kanału ścieków oczyszczonych do rzeki Liswarty wchodzi w zakres modernizacji? Jeżeli tak to termin realizacji inwestycji jest niewystarczający ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie, a następnie uzyskaniem w tej instytucji pozwolenia wodnoprawnego, co po zmianie Ustawy Prawo Wodne zajmuje w rzeczywistości około 8 miesięcy.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zaprojektowanie nowego odpływu ścieków oczyszczonych do rz. Liswarty wchodzi w zakres opracowania wraz z nowym pozwoleniem wodno-prawnym wynikający ze względu na zmianę lokalizacji zrzutu ścieków.

Pytanie nr 5

W par 5 ust. 11 ust. 1 projektu umowy podana jest wysokość kar umownych jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wykonaniu umowy oraz usunięciu wad. Przyjęta wysokość kary, tj. 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki jest wartości bardzo wysoką, co może być krzywdzące dla Wykonawcy (za zwłokę około 1 miesiąca Wykonawca musiał by zapłacić karę w wysokości 30% wartości umowy!!!, a pozostała kwota nie pokryła by poniesionych kosztów). Prosimy o zmianę wysokości tej kary na wysokość powszechnie stosowaną przy paczach projektowych tj. 0,1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Kary umowne zostaną zmniejszone na 0,1% przy podpisywaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zapytanie ofertowego.



WÓJT

mgr Iwona Burek