

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Przedmiot zamówienia:**

Remont przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych w budynku socjalnym w miejscowości Braszczok 4

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych w budynku socjalnym w miejscowości Braszczok 4. Prace należy wykonać na podstawie opinii kominiarskiej 189/09/18/2cz zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. **Tryb postępowania:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

3. **Warunki wymagane od Wykonawców:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
- b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
- c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.

4. **Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane-36 miesięcy.**

5. **Termin realizacji zamówienia** : rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia **27.12.2018r.**

6. **Informacje o dokumentach składających się na ofertę**

Na zawartość oferty składa się:

- a) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
- b) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)

Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
- Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

31

7. **Istotne postanowienia umowy**

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy.

8. **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest **wynagrodzenie ryczałtowe** w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	cena brutto	100%

9. **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty**

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

10. **Dodatkowe informacje:**

10.1. Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: infrastruktura@herby.pl

10.2. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert

11. **Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 29.11.2018 r. godzina: 11:00**

Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem: Oferta na: „**Remont przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych w budynku socjalnym w miejscowości Braszczok 4**”
nie otwierać przed dniem 29.11.2018 r. do godz. 11:00

12. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Herby**;
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Gminie Herby** jest Pani **Aleksandra Cnota-Mikołajec**, kontakt: adres e-mail aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Remont przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych w budynku socjalnym w miejscowości Braszczok 4**” nr **IZ.271.125.2018** prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

13. **Informacja dla Wykonawców:**

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14. **Załączniki:**

14.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

14.2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

14.3. Załącznik nr 3 – Opinia kominiarska nr 189/09/18/2cz

14.4. Załącznik nr 4 – Rzuty budynków



WÓJT
mgr Iwona Zurek

.....
(Miejscowość i data)**FORMULARZ OFERTY****WYKONAWCA:**

Nazwa i adres :

.....

Tel/fax

e-mail

NIP

REGON

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe IZ.271.125.2018 z dnia 26.11.2018 r. oferuję wykonanie zadania pn:

**„Remont przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych w budynku socjalnym w miejscowości
Braszczyk 4”**

za cenę ryczałtową w wysokości:

Brutto:zł

(słownie:.....zł) w tym podatek VAT.....%.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od daty umowy do dnia 27.12.2018 rokuUdzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane-36 miesięcy.Termin płatności-14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.

II. Składając ofertę oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.
- 5) akceptuje wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz zawarte w nim warunki płatności.
- 6) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
- 7) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni

.....
(czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentacji

Załączniki:

.....

.....

.....

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Umowa Nr IZ.272.....2018

zawarta dnia2018 r. pomiędzy: **Gminą Herby**
reprezentowanym przez: mgr Iwona Burek – Wójt Gminy Herby
przy kontrasygnacie Skarbnika – mgr Małgorzata Cierpiot

zwanym dalej **Zamawiającym**,
a
firmą:

zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:
„Remont przewodów kominowych dymnych i wentylacyjnych w budynku socjalnym w miejscowości Braszczok 4”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przewodów kominowych zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną ofertą z dniar. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia **27 grudnia 2018 r.**
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. wykonanie robót, dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru robót).

§ 3

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi: zł netto + VAT 23 % (tj. zł) czyli łącznie **brutto** zł (..... i /100 zł.).
2. Kwota określona w ust. 1 jest **ceną ryczałtową** i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- ~~2. Zamawiający dopuszcza rozliczanie częściowe prac na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót.~~
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP 575 186 53 35.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,
 - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3.
2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 6

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Zarządzenie nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 8

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY w Częstochowie

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
w Częstochowie
Rejonowy Zakład Usługowy Nr 2/Cz
ul. Piłsudskiego 25/27, tel. 324-23-37
42-200 CZĘSTOCHOWA

Częstochowa dnia 14.09.2018r

Opinia Nr 189/09/18/2cz

Z wyniku przeprowadzonych OGLEDZIN- EKSPERTYZY URZĄDZEŃ OGRZEWCO-
-KOMINOWYCH w **Braszcok 4**

Gmina Herby

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Karol Konicki i Robert Bąk w celu:

1. Wskazanie miejsca na podłączenie.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.
4. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

- Wykonać stałe dojście do czyszczenia przewodów kominowych – ławy kominowe.
- Przebudować kominy ponad dachem i strychu z/g z Polską Normą Kominy Murowane (podwyższyć minimum 1mb, wykonać górne wyloty w przewodach kominowych dymowych, boczne wyloty na dwie strony przewody kominowe wentylacyjne.)
- Przewody kominowe są ściągane, częściowo nieszczelne przy próbie zadymiania.
- Drzwiczki rewizyjne na strychu wymienić na szczelne – po wykonaniu ław kominowych, zamurować.
- Rozłączyć podwójne podłączenia do przewodów kominowych z/g z inwentaryzacją.
- Dobudować brakujące przewody kominowe.
- Wykonać napływy powietrza z zewnątrz budynku do mieszkań w ścianach zewnętrznych z/g z zapotrzebowaniem mieszkań (minimum otwory o średnicy 150mm z możliwością regulacji).

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.(Dz.U.Nr 89 poz.414) oraz Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 11.05.2006r. (Dz.U.Nr 80poz.563) oraz na ich podstawie wydane przepisy Wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych. Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: właściciela i RZU

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia.....podpis.....

Opiniodawca

(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Karol Konicki

.....Nr uprawnień 9718.....

(pieczęć i podpis)

31

Wskazania podłączeń do przewodów kominowych:

przewód kominowy nr 1 – przełączyć wentylację kuchni parter mieszkanie nr 1
przewód kominowy nr 2 - przełączyć piec kuchenny parter mieszkanie nr 4
przewód kominowy nr 3 – wentylacja kuchni parter mieszkanie nr 4
przewód kominowy nr 4 – piec kuchenny I piętro mieszkanie nr 7
przewód kominowy nr 5 – piec kuchenny parter mieszkanie nr 1
przewód kominowy nr 6 – zabezpieczyć do podłączenia pieca kuchennego I piętro mieszkanie nr 7
przewód kominowy nr 7 - podłączyć wentylację kuchni I piętro mieszkania nr 7
przewód kominowy nr 8 – piec pokój parter mieszkania nr 4
przewód kominowy nr 9 – przełączyć piec pokój I piętro mieszkania nr 7
przewód kominowy nr 10 – obecnie zabezpieczyć d o późniejszych podłączeń
przewód kominowy nr 11 – przełączyć wentylację łazienki I piętro mieszkania nr 6
przewód kominowy nr 12 – wentylacja łazienki parter mieszkania nr 1
przewód kominowy nr 13 – kocioł CO węgiel piwnica mieszkanie nr 2
przewód kominowy nr 14 – podłączyć wentylację kuchni parter mieszkania nr 2
przewód kominowy nr 15 – wentylacja kotłowni piwnica mieszkanie nr 2
przewód kominowy nr 16 – piec kuchenny I piętro mieszkanie nr 6 (pokój)
przewód kominowy nr 17 - wentylacja łazienki I piętro mieszkanie nr 2
przewód kominowy nr 18 – przełączyć wentylację pokój sypialnia II piętro mieszkanie nr 2
przewód kominowy nr 19 – piec kuchenny I piętro mieszkanie nr 5
przewód kominowy nr 20 – wentylacja kuchni parter mieszkanie nr 3
przewód kominowy nr 21 – piec kuchenny parter mieszkanie nr 3
przewód kominowy nr 22 – udrożnić i sprowadzić do I piętra – podłączyć wentylację kuchni I piętro mieszkanie nr 5

W mieszkaniu nr 3 zamurować wentylację pokój.

W mieszkaniu nr 8 II piętro dobudować jeden przewód kominowy dymowy do podłączenia pieca pokój i dwa przewody kominowe wentylacyjne do pomieszczeń kuchni i ubikacji.

Uwagi dotyczące mieszkań:

Mieszkanie nr 1 – Piec kuchenny metalowy podłączony rurami – wymienić, wentylacja kuchni – zastawiona tekturą podłączona na wspólnym przewodzie kominowym z piecem kuchennym, wentylacja łazienki podłączona na wspólnym przewodzie z wentylacją łazienki I piętro mieszkania nr 6.

Mieszkanie nr 2 – kocioł CO na paliwo stałe w piwnicy, brak napływu powietrza do pomieszczenia kotłowni piwnica, drzwi od kotłowni otwierają się do środka pomieszczenia – nieprawidłowo, wentylacja kotłowni podłączona na wspólnym przewodzie kominowym z wentylacją kuchni parter, wentylacja łazienki I piętro razem podłączona z wentylacją pokój II piętro, brak wentylacji w pomieszczeniu łazienki parter.

Mieszkanie nr 3 – piec kuchenny metalowy podłączony na wspólnym przewodzie kominowym z wentylacją pokój parter – zamurować i wentylacją kuchni I piętro mieszkania nr 5, brak wentylacji w pomieszczeniu łazienki parter.

Mieszkanie nr 4 – piec kuchenny metalowy podłączony razem z piecem kuchennym I piętro mieszkania nr 7, wentylacja kuchni okap elektryczny – zlikwidować, brak wentylacji w pomieszczeniu łazienki parter, piec pokój metalowy podłączony rurami przez ścianę do drugiego pokoju – wymienić rury i zabezpieczyć przed wysunięciem z ściany – podłączony jest razem z piecem pokój I piętro mieszkania 7 do przewodu kominowego.

Mieszkanie nr 5 – wentylacja kuchni podłączona razem z piecem kuchennym mieszkania nr 3, piec kuchenny podłączony rurami, brak wentylacji w pomieszczeniu ubikacji.

Mieszkanie nr 6 – brak wentylacji kuchni, w pomieszczeniu kuchni brak pieca, piec kuchenny podłączony rurami w pokoju, wentylacja łazienki na wspólnym przewodzie kominowym z wentylacją łazienki parter mieszkania nr 1.

Mieszkanie nr 7 – brak wentylacji kuchni i łazienki, piec kuchenny podłączony rurami przez ścianę do pokoju, w drugim pokoju piec metalowy podłączony na wspólnym przewodzie kominowym z piecem pokój parter mieszkanie nr 4.






Mieszkanie nr 8 – brak wentylacji pomieszczenia kuchni i ubikacji, piec metalowy podłączony do przewodu kominowego rurami – nadpalone jest gniazdko i wyłącznik od prądu, piec podłączony jest przy drzwiach wejściowych do mieszkania. Mieszkania składa się z jednego pokoju.

Uwaga !

Do mieszkań wykonać napływy powietrza i rozłączyć podłączenia do przewodów kominowych.

26

Braszczok 4



- | | |
|------------|-----------------------|
| LEGENDA: | |
| WŁ | - Wentylacja łazienki |
| WK | - Wentylacja kuchni |
| WP | - Wentylacja pokoju |
| PP | - Piec Przenośny |
| KW | - Kuchnia węglowa |
| Kom. | Kominiek |
| N | Parter |
| I, II, III | Kondygnacje |

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
w Częstochowie
Rejonowy Zakład Usługowy Nr 2/Cz
ul. Piłsudskiego 25/27, tel. 324-23-37
42-200 CZĘSTOCHOWA

MISTRZ KOMINIARSKI
Karol Jonicki
Nr uprawnień 9718