

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni w Herbach

Parametr	Basen Pływacki	Brodzik
Chlor wolny	0,42	0,49
Chlor ogólny	0,60	0,58
Chlor związany	0,18	0,09
Potencjał redox	747	748
Pseudomonas aeruginosa	0	0
Liczba Escherichia coli	0	0
Data badania	19-20.04.2021	19-20.04.2021
Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego	Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu	

Herby dnia 2021-04-22


mgr inż. Marek