

OR.0003.1.2021

Herby, dnia 2021-06-07

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy Herby
Pan Jan Cierpiot**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25.05.2021r. w sprawie sprawdzenia wszystkich hydrantów oraz zasuw na sieci wodociągowej oraz sukcesywne ich naprawianie, informuję, że w roku 2019 uzgodniono wykonanie przeglądów wszystkich hydrantów na sieci przez poszczególne jednostki OSP z terenu gminy. Z zadania wywiązała się tylko jedna jednostka składając pełny raport co do stanu hydrantów na jej terenie, reszta jednostek nie przekazała żadnych informacji w tym temacie.

Jak wielokrotnie podkreślano na posiedzeniach komisji infrastruktura wodno – kanalizacyjna gminy funkcjonuje już kilkadziesiąt lat i starzeje się. Konieczna jest jej ciągła i sukcesywna modernizacja, zwłaszcza w zakresie wymiany przyłączy wodociagowych lub innych koniecznych napraw na sieci wodno - kanalizacyjnej, co stanowi każdego roku pokaźną kwotę w budżecie gminy (w roku 2020 było to prawie 600.000,- zł).

W przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia o niesprawności zasuw lub hydrantu są one każdorazowo naprawiane lub wymieniane, w związku z czym każdego roku następuje sukcesywna ich modernizacja. Z uwagi na fakt, iż cały obszar gminy jest zwodociagowany i skanalizowany ilość zasuw, które zlokalizowane są praktycznie na każdej ulicy jest bardzo duża, a koszt wymiany jednej zasuw w zależności od średnicy czy umiejscowienia sięga kilku tysięcy złotych. Kompleksowa wymiana czy naprawa tych urządzeń spowodowałaby milionowe koszty, co w konsekwencji doprowadziłoby do znacznego podniesienia cen wody.

Pragnę również nadmienić, że do dnia dzisiejszego po akcji gaśniczej warsztatu stolarskiego w Lisowie żadna jednostka OSP czy Państwowej Straży Pożarnej biorąca udział w akcji nie zgłosiła problemów związanych z hydrantami w rejonie pożaru, o których Pan mówił. Ponadto w dniu 04.06.2021r. pracownicy gminy dokonali sprawdzenia poprawności działania wskazanych hydrantów i stwierdzili że wszystkie są sprawne i działają bez zarzutu.

Z wyrazami szacunku

WÓJT
[Podpis]
mgr Iwona Burek