



proj. oświetlenie boiska, oprawy LED 3x345W, montowane na
wysięgniku na słupie stalowo-ocynkowanym o wysokości słupa 12m

długość trasy
długość kabla

rura osłonowa strukturalna, wykonana z polietylenu

PROJ. LINIA KABLOWA TYPY YAKXS 4x25mm2

ltr=31m, lk=37m

proj. szafa
sterowania
oświetleniem
boiska

ist. złącze
kablowe

PROJ. LINIA KABLOWA OŚW. BOISKA TYPY YAKXS 4x16mm2

Pi = (345 W x 3) x 3 = 3105 W
ltr=155m, lk=180m

projekt. ośw. boiska
B3
3x345W

projekt. ośw. boiska
B2
3x345W

projekt. ośw. boiska
B1
3x345W

projekt. ośw. boiska
B6
3x345W

projekt. ośw. boiska
B5
3x345W

projekt. ośw. boiska
B4
3x345W

PROJ. LINIA KABLOWA OŚW. BOISKA TYPY YAKXS 4x16mm2

Pi = (345 W x 3) x 3 = 3105 W
ltr=170m, lk=200m

PPELTECHLEN		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK 42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85 tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com		
Inwestor:	GMINA HERBY UL. LUBLINIECKA 33 42-284 HERBY			
Temat:	PROJEKT OŚWIETLENIA BOISKA W HADRZE			
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant:	mgr inż. Sebastian Kulik	upr.: SLK/4170/POOE/12		Data oprac.: 11.2019 r.
Opracował:	mgr inż. Przemysław Majczak			Skala: -:-
Tytuł rysunku:	SCHEMAT LINII KABLOWEJ			Nr rysunku: 3