

**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

Parametr	Basen pływacki	Brodzik
Chlor wolny	0,43	0,58
Chlor ogólny	-	-
Chlor związany	0,18	0,07
Potencjał redox	762	768
Pseudomonas aeruginosa	0	0
Liczba Escherichia coli	0	0
Liczba mikroorganizmów w (36°C)	-	-
Liczba Legionella sp.	-	-
Data badania	18.03.2025	18.03.2025
Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego	Decyzja nr NS-HK.9022.7.2025 z dnia 14.02.2025 r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu	

Herby dnia 2025-03-25